



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok
tel.: 85 749 73 00; fax: 85 749 73 10
www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl

Białystok, dnia 1 kwietnia 2020 r.

0100-OAG.2300.17.2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenia zamówienia

Dotyczy: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem klimatyzatorów w serwerowni w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w uproszczonym postępowaniu, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęła prośba o wyjaśnienie. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1: *W wymaganiach dotyczących urządzeń widnieje zapis: „moc chłodnicza średnia klimatyzatorów minimum 5 kW„ – podana moc 5 kW jest mocą łączną dwóch urządzeń, czy mocą średnią każdego z dwóch urządzeń?*

Odpowiedź na pytanie nr 1: Wskazana minimalna moc chłodnicza jest wymaganą mocą każdego urządzenia z osobna. Każdy z klimatyzatorów powinien spełniać minimalne wymagania określone w załączniku nr 1 we wzorze umowy.

Pytanie nr 2: *Proszę o podanie szczegółów (producent, nazwa, model) układu sterowniczego do pracy naprzemiennej.*

Odpowiedź na pytanie nr 2: Sterownik pracy naprzemiennej RALPF ELRCTRONIC SPN-IR.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. finansowych
P. Piłki
Główny Księgowy
www.krus.gov.pl