


RYNNY Ø125  
RURY SPUSTOWE Ø100

UWAGI!

1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami, opisami i projektami branżowymi.
2. Projekt stanowi opracowanie łączne i należy go rozpatrywać całościowo.
3. Elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie lub odwrotnie, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej
4. Wszystkie podane wymiary, poziomy i specyfikacje należy zweryfikować na budowie i przed dokonaniem zamówień.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
6. Do wykorzystania należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU, posiadające odpowiednie atesty
7. Całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, BHP i PPOŻ, obowiązującymi polskim normami, normami branżowymi, strukturami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym, a także zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem ogniochronnym.
9. Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych z otworami wentylacyjnymi dołem o przekroju 0,022m<sup>2</sup>
10. Wszystkie wątpliwości i rozbieżności należy konsultować z projektantem.

		<div>PSJ PROJECT</div> <div>ul. Urszulińska 6/3, 33-100 Tarnów tel.509-694-785 e-mail:biuro@psjproject.com.pl www.psjproject.com.pl</div>	
TEMAT INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO DOCELOWEJ SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W MIEJSCU WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNYMI ODCINKAMI INSTALACJI WODKAN, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, DZ. NR 1341 / 211341 / 4 OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EWID. 181101_1			
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 1341/ 2, 1341/ 4, OBRĘB 1 STARE MIASTO, JEDN. EIWD. 181101_1			
INWESTOR: KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE ODDZIAŁ REGIONALNY W RZESZOWIE UL. SŁOWACKIEGO 7, 35-060 RZESZÓW			
PROJEKTANT:	inż. Jarosław Baliński nr upr. w spec. instal. elektryczne KL-179/ 89		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Zbigniew Zieliński nr upr. w spec. instal. elektryczne KL-387/ 93		
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		INSTAL. ODCROMOWA, UZIEM. I FOTOWOLT.	
BRANŻA: elektryczna	DATA: 11.2019	SKALA: 1:100	RYS. NR: <b>E5</b>