

**Załącznik nr 3
do umowy nr 0400-OP.023.2020**

z dn.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia :

W ramach przeglądu technicznego i konserwacji klimatyzacji należy wykonać następujące czynności:

1. Czyszczenie parownika (jednostka wewnętrzna)
2. Czyszczenie skraplacza (jednostka zewnętrzna)
3. Dezynfekcja i odgrzybianie parownika
4. Czyszczenie filtrów
5. Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej łączącej jednostki
7. Diagnostyka parametrów chłodniczych klimatyzatora
8. Sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora
9. Wymiana baterii pilota
10. Dezynfekcja i odgrzybianie parownika (jednostka wewnętrzna)
11. Czyszczenie filtrów parownika.
12. Ocena stanu technicznego skraplacza (jednostka zewnętrzna)
13. Sprawdzenie poprawności działania funkcji klimatyzatora.
14. Szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi zdalnego sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi znajdującymi się w poszczególnych pomieszczeniach