



ul. Powstańców Śląskich 62, 53-333 Wrocław  
Sekretariat tel. 71 367-18-44, fax 71 367-29-38  
Informacja: ubezpieczeniowa tel. 71 367-85-18, emerytalno-rentowa tel. 71 367-59-71  
www.krus.gov.pl, e-mail: wroclaw@krus.gov.pl

Wrocław, dnia 06.08.2020 r.

1500-OAG.21.4.1.2020

**Do wszystkich Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: "Modernizację instalacji elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej oraz sieci komputerowej w Placówce Terenowej KRUS w Wałbrzychu".**  
(Nr sprawy: 1500-OAG.21.4.2020).

Zamawiający informuje, że w dniu 05.08.2020 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Czy do wykonania poszczególnych robót dysponują Państwo projektem?, czy ma to być „zaprojektuj – wybuduj”?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zadania nie posiada projektu. Nie jest to zadanie zaprojektuj - wybuduj. Zadanie polega na wymianie okablowania. Instalacje należy wykonać zgodnie z przepisami odtworzeniowo. Wykonawca sam wyznaczy trasy zasilania i naniesie je potem w dokumentacji powykonawczej.

**Pytanie 2:**

W przedmiarze jest mowa o montażu rozdzielnic prądowych. wg jakich założeń/projektu?

**Odpowiedź 2:**

Wykonawca winien wykonać montaż rozdzielnic prądowych zgodnie z wyposażeniem rozdzielni podanym w załączonym przedmiarze robót i zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy wykonać wymianę rozdzielni oraz zabezpieczyć wszystkie obwody. Niewykorzystane wyłączniki będą rezerwą. Należy zwrócić uwagę na zestawienie materiałów w przedmiarze robót, gdzie przewidziano np. zastosowanie wyłączników różnicowo-nadprądowych z członem nadprądowym typ AC-P312 30 MA ZP z serii DX3. Wielkość powinna być dostosowana do zabezpieczonych obwodów.

**UWAGA:** Zamawiający informuje, że wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w przedmiarze robót należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów, wymienionych w przedmiarze z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości.

**Jednocześnie Zamawiający informację, że ze względu na charakter zadanych pytań, termin składania ofert nie ulega zmianie.**

DYREKTOR  
  
Ewa Pawelec