



## Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin  
tel.: (81) 746-31-91; 759-34-10; fax 746-22-38  
www.krus.gov.pl, e-mail: [lublin@krus.gov.pl](mailto:lublin@krus.gov.pl)  
Informacje Wydziałów: Świadczeń (81) 759-34-68, 759-34-69,  
Ubezpieczeń (81) 759-34-78, 759-34-77, Zasiłków (81) 759-34-67

Lublin, dn.10.09.2020 r.

0800-OP.2300.2.39.2020

**Adresat:**  
**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

**modernizację oświetlenia wewnętrznego w podziale na części:**

**Część I modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego w składnicach akt oraz ciągach komunikacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Radzynie Podlaskim**

**Część II modernizacja oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Biłgoraj**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie 1:** 1/ Zamawiający wymaga gwarancji 5-cio letniej. Jak ma wyglądać obsługa gwarancyjna oprav awaryjnych w zakresie sprawności akumulatorów. Producenci dają standartowo roczną gwarancję na akumulatory. Czy w zakresie gwarancji ma być ich wymiana w przypadku nie spełniania parametrów podtrzymania zasilania?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcy gwarancji obejmującej pełną obsługę serwisową całego przedmiotu zamówienia w tym również np. wymianę akumulatorów.

**Pytanie 2:** 2/ Zamawiający określa ilość lumenów z oprawy oraz wymaga potwierdzenia spełnienia norm natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Jakie będzie stanowisko Zamawiającego w przypadku zainstalowania wymaganych oprav i nie spełnienia wymaganego natężenia oświetlenia / n.p. ciemniejsze ściany, umeblowanie, inne/?.

**Odpowiedź 2:** Zamawiający określił minimalne parametry wymaganych przedmiotem zamówienia oprav, spełniających normy natężenia oświetlenia w wyznaczonych do modernizacji pomieszczeniach i nie przewiduje w przypadku montażu zgodnych w minimalnymi wymaganiami lub lepszych oprav nie spełnienia wymaganych norm natężenia oświetlenia.

**Pytanie 3:** 3/ oprawa awaryjna w wersji: open czy korytarz?

**Odpowiedź 3:** Zamawiający określił rodzaje oprav awaryjnych w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.39.2020 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. W zestawieniach z rodzajami wymaganego oświetlenia dla obu Placówek Terenowych których dotyczy modernizacja zamawiający w kolumnie „oprawa awaryjna LED AT 3W (autotest) SC/SO” wskazał ilości oprav w ciągach komunikacyjnych - SC – korytarz, w pozostałych - SO. W wierszach zestawień Zamawiający opisał rodzaje pomieszczeń.

**Pytanie 4:** 4/ Proszę o doprecyzowanie wymagań dla oprawy awaryjnej 41 szt. – w o/Biłgoraj

**Odpowiedź 4:** Zamawiający określił minimalne parametry jakie muszą spełniać wszystkie oprawy, w tym awaryjne w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.39.2020 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 5:** 5/ w Radzynie wskazany jest 1 wył. schodowy. Wył. schodowe pracują parami, czy Zamawiający chce 1 kpl, czy zastąpić 1 wyłącznik świecznikowy schodowym i doinstalować drugi w innym miejscu?

**Odpowiedź 5:** W jednym z pomieszczeń, z dwoma wejściami, Zamawiający posiada wyłącznik świecznikowy przy jednym z wejść. Wykonawca wykonując, modernizację oświetlenia powinien zastąpić go schodowym, i doinstalować drugi przy drugim wejściu, tak aby przy każdym z wejść była możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia, a wyłącznik schodowy spełniał swoją funkcję pracy w parze.

**Pytanie 6:** 6/ downlight-y natynkowe czy podtynkowe?

**Odpowiedź 6:** Podtynkowe.

Zamawiający przypomina jednocześnie o zalecanych wykonaniu wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i prawidłowej realizacji zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż nie przedłuża terminu składania ofert, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca

KASA ROLNICZEGO  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
Oddział Regionalny w Lublinie  
Droga Męczenników Majdanka 12  
20-325 Lublin 