

## Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin  
tel.: (81) 746-31-91; 759-34-10; fax 746-22-38  
www.krus.gov.pl, e-mail: [lublin@krus.gov.pl](mailto:lublin@krus.gov.pl)  
Informacje Wydziałów: Świadczeń (81) 759-34-68, 759-34-69,  
Ubezpieczeń (81) 759-34-78, 759-34-77, Zasiłków (81) 759-34-67

Lublin, dn.18.09.2020 r.

0800-OP.2300.2.40.2020

**Adresat:**  
**Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

**dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych  
w pomieszczeniach biurowych w Placówce Terenowej KRUS Biłgoraj**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje wniosek i odpowiedź na wniosek do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

### **Wniosek:**

W zawiązku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem: " dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w Placówce terenowej KRUS Biłgoraj", zwracam się z prośbą o zmianę w opisie przedmiotu zamówienia tj.

Zamawiający wskazuje na wymagany jeden z parametrów technicznych instalowanych urządzeń  
- zakres temperatur pracy ( dla chłodzenia ): -5 , +54 C

A jednocześnie podaje informację:

" Podane w opisie nazwy własne należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych , jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia"

Informujemy, że brak jest na rynku urządzeń klimatyzacyjnych równoważnych spełniających wszystkie parametry Zamawiającego. Obecne rozwiązanie wskazuje tylko i wyłącznie na jednego producenta urządzeń.

Zwracamy się z prośbą o zmianę parametrów technicznych w zakresie :  
- zakres temperatur pracy ( dla chłodzenia ): -5 , +48 C.

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, iż, zamówienie jest realizowane w oparciu o wewnętrzne procedury i zarządzenia Zamawiającego, w trybie uproszczonym, niepodlegające przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


0800-OP.2300.2.40.2020

W odniesieniu do Wniosku potencjalnego Wykonawcy o zmianę parametrów w zakresie temperatury pracy dla chłodzenia z wymaganego minimalnego parametru od -5°C do +54°C na zakres od -5°C do +48°C, Zamawiający informuje, iż w cytowanej informacji zawartej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.40.2020, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza urządzenia o parametrach, co najmniej takich samych lub wyższych niż wymagane, nie ograniczając tym samym udziału urządzeń innych producentów. Wobec powyższego Zamawiający, podtrzymuje wymagane parametry urządzeń.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższy wniosek i odpowiedź na wniosek do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie mają wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż **nie przedłuża terminu składania ofert**, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

DYREKTOR

*mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca*

 KASA ROLNICZEGO  
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  
Oddział Regionalny w Lublinie  
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12

6