



**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Częstochowie**

ul. Janusza Korczaka 5, 42-200 Częstochowa
tel.: Centrala: 34 378-85-11, Sekretariat: 34 378-85-10,
Dyrektor: 34 378-85-22; fax: 34 378-85-99;
www.krus.gov.pl, e-mail: czestochowa@krus.gov.pl

0300-OP.261.1.76.2020

Częstochowa 03.12.2020r

Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie na „Wymiana instalacji klimatyzacyjnej wraz z urządzeniami w Placówce Terenowej KRUS w Katowicach przy ul. Francuskiej 10A, obejmująca kondygnację piwnicy, parteru i I piętra budynku”

W związku z wpływieniem pytań od Wykonawcy, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Co mają Państwo na myśli mówiąc o projekcie? Czy ma to być projekt wykonany przez projektanta branży sanitarnej, czy projekt ma być koncepcją ze schematem urządzeń oraz dobozem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące projektu zostały zawarte w pkt 2.1a) i 2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Poza wykonaniem projektu przez projektanta instalacji branży sanitarnej, Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego tego projektanta nad pracami instalacyjnymi-wymaganie ujęte zostało w pkt 2.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy posiadają Państwo podkład budowlany budynku w wersji elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada podkładu budowlanego budynku w wersji elektronicznej.


Pytanie nr 3:

Istniejące sterowniki ściennie powinny być zdemontowane, czy w zakres prac ma wchodzić również odnowienie ścian wokół sterowników oraz starych klimatyzatorów? Czy posiadają Państwo numery kolorów ścian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt 2.3.4 Branża budowlana Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jest zapis „Uzupełnić ubytki budowlane, maskowania, gładzie, malowania.”, więc naprawy, łącznie z pomalowaniem są wymagane. Zamawiający nie posiada numerów kolorów ścian. Należy dobrać kolor jak najbardziej zbliżony do obecnego i pomalować naprawiane miejsce w kształcie prostokąta.

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Krzysztof Słodkowski