



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
tel.: (81) 746-31-91; 759-34-10; fax 746-22-38
www.krus.gov.pl, e-mail: lublin@krus.gov.pl
Informacje Wydziałów: Świadczeń (81) 759-34-68, 759-34-69,
Ubezpieczeń (81) 759-34-78, 759-34-77, Zasiłków (81) 759-34-67

Lublin, dn.13.11.2020 r.

0800-OP.2300.2.53.2020

Adresat:

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w Placówce Terenowej KRUS Janów Lubelski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

Pytania 1, 2, 3:

1. Zamawiający wskazuje wymagane parametry dla jednostek wewnętrznych w zakresie SEER oraz SCOP – informujemy, że Zamawiający wymaga urządzeń typu Multisplit i powyższe parametry mogą dotyczyć tylko i wyłącznie jednostek zewnętrznych, a nie wewnętrznych.
Należy w tym wypadku zapisać. Współczynnik SEER dla jednostka nr „1” o wydajności 7,9 kW = 6,1 oraz współczynnik SCOP = 4,0. Dla jednostki nr „2” o wydajności 8,2 kW = 7,0 oraz współczynnik SCOP = 4,0.
2. Dla jednostki zewnętrznej nr „2” o wydajności chłodniczej 8,2 kW Zamawiający wskazuje nominalną moc grzewczą = 8,8 kW - zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na 8,79, ze względu na fakt, że niektóre katalogi pokazują parametry wskazane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, a nie w zaokrągleniu.
3. Czy dla pomieszczenia Nr 203, Zamawiający dopuści rozwiązanie z 2 jednostkami wewnętrznymi o wydajności chłodniczej 2.6 kW – rozwiązanie to pozwoli zminimalizować jednostkowy duży nawiew chłodnego powietrza oraz użytkownik będzie posiadał większą możliwość osiągnięcia żądanej temperatury w pomieszczeniu przy minimalnym bezpośrednim nawiewie powietrza, gdzie pomieszczenie nr 203 ma aż 46 mkw.

Odpowiedź 1: Zamawiający zmienił treść Załącznika nr 2 do Ogłoszenia 0800-OP.2300.2.53.2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do Ogłoszenia o zamówieniu na dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych w Placówce Terenowej KRUS Janów Lubelski.

Odpowiedź 2: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie parametrów dla jednostki zewnętrznej nr 2.

Odpowiedź 3: Zamawiający nie przewiduje montażu dwóch jednostek wewnętrznych w zamian za jedną. Wynika to również z konieczności zachowania estetyki pomieszczenia.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż **przedłuża termin składania ofert do 19 listopada 2020**, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
6

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca

0800-OP.2300.2.53.2020