



30 lat

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

ul. Św. Marcin 46/50
60-972 Poznań 1

T: +48 61 85 30 920
F: +48 61 85 30 921

poznan@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

1200-OAG.261.29.2021

Poznań, dnia 15 marca 2021r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się z ogłoszeniem o
zamówieniu**

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na „Świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych będących w użytkowaniu Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu informuje, że w dniu 15 marca 2021r. zainteresowani zamówieniem Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

„Proszę o wyjaśnienie treści podpunktu:

- a) certyfikat / dyplom lub innego typu uprawnienia w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Posiadamy certyfikaty producentów Kaisai, LG oraz Fujitsu, więc spełniamy wymagania powyższego podpunktu, jednak nie posiadamy uprawnień wszystkich producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1.”

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców, certyfikatów F-gaz pracowników oraz uprawnienia SEP pracowników (dozór i eksploatacja).

Z uwagi na brak urządzeń podlegających przeglądom gwarancyjnym Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę certyfikatów wszystkich producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 1.

Pytanie 2:

„Proszę o informację czy urządzenia wymienione w załączniku nr 1 są jeszcze objęte okresem gwarancyjnym – jeśli tak to przegląd techniczny może wykonywać tylko firma, która jest autoryzowanym partnerem serwisowym danego producenta.”

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienione w załączniku nr 1 urządzenia nie są objęte okresem gwarancji.

Pytanie 3:

„Czy jest możliwość składania oferty na poszczególne części (miejscowości) wskazane w ogłoszeniu czy jedynie oferta na całość ogłoszenia?”

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje realizacji zamówienia z podziałem na części. Przygotowywana oferta powinna uwzględniać zamówienie na kompleksową obsługę urządzeń we wszystkich lokalizacjach.

Pytanie 4:

„Czy w zakresie pkt. V, ppkt. d) ogłoszenia o zamówieniu „certyfikat/dyplom lub innego typu uprawnienia w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych” Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do

oferty certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców, certyfikatów F-gaz pracowników oraz uprawnień SEP pracowników (dozór i eksploatacja)”

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że uzna za wystarczające załączenie do oferty certyfikatu F-gaz dla przedsiębiorców, certyfikatów F-gaz pracowników oraz uprawnień SEP pracowników (dozór i eksploatacja).

Pytanie 5:

„Proszę o potwierdzenie, że płatności będą dokonywane po każdorazowym wykonaniu usługi na podstawie protokołu z wykonanych prac”

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że płatność dokonywana będzie jedną fakturą zbiorczą po wykonaniu usługi określonej w zleceniu. Podstawą do wystawienia faktury zbiorczej jest załączenie do niej protokołów z wykonanych prac w poszczególnych jednostkach terenowych KRUS.

Pytanie 6:

„Zgodnie z paragrafem 1 ustęp 2 umowy:

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

e) pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego w obiegu wraz z jego uzupełnieniem bądź całkowitą wymianą.

Prosimy o informację czy czynnik chłodniczy ma być uwzględniony w cenie ryczałtu czy będzie rozliczany po przedstawieniu i akceptacji przez Zamawiającego dodatkowej oferty na usunięcie nieszczelności układu chłodniczego zgodnie z ustawą f-gaz tj. Ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020r. poz. 2065)?”

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że czynnik chłodniczy ma być uwzględniony w cenie ryczałtu.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Lucyna Blichowska