



30 lat

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE

ul. Bratysławska 1 A
31-201 Kraków

T: +48 12 618 94 00
F: +48 12 633 60 76

krakow@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Kraków 14 lipca 2021 r.

0700-OP.2300.102.2021

0700-OP.2300.103.2021

Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców

Dot. ogłoszenia o zamówieniu na zakup i montaż nowych klimatyzatorów

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że w dniu 13.07.2021 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać?
Ad. 1 NIE.
- 2) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń.
Ad. 2 Zamawiający nie posiada rzutów pomieszczeń.
- 3) Czy można wykorzystać istniejącą instalację chłodniczą i skroplin klimatyzatorów, które należy zdemontować?
Ad. 3 TAK jeżeli będzie sprawna.
- 4) Czy można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną klimatyzatorów, które należy zdemontować?
Ad. 4 TAK jeżeli będzie sprawna.
- 5) Czy nowe jednostki zewnętrzne i wewnętrzne będą montowane w tym samym miejscu co istniejące, które należy zdemontować?
Ad. 5 TAK.
- 6) Czy można wykorzystać istniejącą konstrukcję wsporczą klimatyzatorów, które należy zdemontować?
Ad. 6 TAK

- 7) Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowane są jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?
Ad. 7 - Gorlice – ściana budynku, wysokość I piętra
- Nowy Sącz – dach budynku, wysokość II piętra
- Myślenice – ściana budynku, wysokość I piętra
- Tarnów – nie ma aktualnie zainstalowanej klimatyzacji
- 8) Czy w Tarnowie skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompkę skroplin?
Ad. 8 skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie.
- 9) Powiedzieć jaki jest dach w Nowym Sączu płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.
Ad. 9 Dach płaski, pokryty papą, wysokość II piętra, budynek dwukondygnacyjny, posiada właz dachowy, wymiary włazu 0,58 m X 0,89 m wymiary osłony na drabinie 0,70 m X 0,65 m
- 10) Proszę podać długość instalacji chłodniczej w Tarnowie.
Ad. 10 około 8 m
- 11) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego ? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 5 pomieszczeń.
Ad. 11 klimatyzatory będą zasilane z gniazdek
- Gorlice – około 4 m
- Nowy Sącz – około 5 m
- Myślenice – około 3 m, 4 m
- Tarnów – około 8 m
- 12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 5 klimatyzatorów
Ad 12 - Gorlice – około 5 m
- Nowy Sącz – około 4 m
- Myślenice – około 3 m, 8 m
- Tarnów – około 8 m
- 13) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 5 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
Ad. 13 odległość dla klimatyzatorów w PT KRUS Nowy Sącz, Gorlice, Myślenice podana w opisie przedmiotu zamówienia. PT Tarnów – około 6 m; 8 m
- 14) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach?
Ad. 14 W korytkach.

15) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach?

Ad. 15 W korytkach.

16) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Ad. 16 Zamawiający nie posiada takiej informacji.

Zamawiający informuje, że nie przesuwa terminu złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021 r. do godz. 14⁰⁰.


DYREKTOR
dr Justyna Kosecka