



30 lat

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE

ul. Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin

T: +48 81 759 34 10
F: +48 81 746 22 38

lublin@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Lublin, 10 września 2021 r.

0800-OP.2300.2.48.2021

Adresat:
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu MultiSplit w wybranych pomieszczeniach biurowych siedzib Placówek Terenowych w Bełżycach, Puławach oraz Białej Podlaskiej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1: Czy dopuszcza się zaoferowanie klimatyzatorów typu Split?

Odpowiedź 1: Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowanie urządzeń Split.

Pytanie 2: Czy w Puławach dopuszcza się zamontowanie jednostki zewnętrznej dla pięciu sąsiadujących pomieszczeń na ścianie zewnętrznej przeciwległej do zaznaczonej na rzucie?

Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie po zatwierdzeniu propozycji lokalizacji.

Pytanie 3: Czy dla wszystkich klimatyzatorów możliwe jest odprowadzenie grawitacyjne na zewnątrz budynku? Jeśli nie proszę podać dla ilu klimatyzatorów potrzebna jest pompka skroplin?

Odpowiedź 3: Wg wiedzy Zamawiającego tak, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. W celu potwierdzenia Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4: Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz w jakiej jest odległości od każdego z pomieszczeń?

Odpowiedź 4: W Placówce Terenowej KRUS Puławy znajduje się w korytarzu na pierwszym piętrze na ścianie pomieszczeń WC. W celu dokonania stosownych weryfikacji Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5: W których pomieszczeniach znajduje się balkon, w którym można zamontować jednostki zewnętrzne?

Odpowiedź 5: W Placówce Terenowej KRUS Biała Podlaska - zgodnie z załącznikiem nr 1c do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6: Na jakiej wysokości montowane będą jednostki zewnętrzne?

Odpowiedź 6: Na poziomie pomieszczeń klimatyzowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia. W celu potwierdzenia Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7: Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 12 klimatyzatorów

0800-OP.2300.2.48.2021

Odpowiedź 7: W celu dokonania stosownych pomiarów Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia. Pomocniczo do obliczeń służą załączniki nr 1a, 1b i 1c do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8: Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 12 klimatyzatorów

Odpowiedź 8: W celu dokonania stosownych pomiarów Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia. Pomocniczo do obliczeń służą załączniki nr 2 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9: Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 12 klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).

Odpowiedź 9: W celu dokonania stosownych pomiarów Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia. Pomocniczo do obliczeń służą załączniki nr 2 do Ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz nr 1a, 1b i 1c do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10: Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

Odpowiedź 10: W celu weryfikacji Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11: Należy zamontować jednostki wewnętrzne ściennie, podsufitowe czy kasetonowe?

Odpowiedź 11: Należy zamontować jednostki zgodnie z typem urządzeń wzorcowych wskazanych w załączniku nr 2 do ogłoszenia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część, z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż **przedłuża terminu składania ofert do 16 września 2021r.**, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca

 KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12

6