

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na wykonaniu okresowych konserwacji, bieżących napraw i innych prac związanych z przedmiotem zamówienia, dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i podległych Placówkach Terenowych.

I. Szczegółowy zakres wymaganych prac

1. Konserwacja klimatyzacji:

- 1) Kontrola zabrudzenia filtra powietrza w jednostce wewnętrznej, jego wymiana lub mycie,
- 2) Mycie i dezynfekcja wymiennika wewnętrznego środkiem czyszczącym i odgrzybiającym,
- 3) Kontrola układu skroplin i jego mycie oraz ewentualne udrożnienie,
- 4) Czyszczenie wymiennika zewnętrznego

2. Kontrola:

- 1) stanu wentylatorów jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,
- 2) szczelności układu oraz ilości czynnika chłodzącego w urządzeniu,
- 3) wartości prądów pobieranych przez elementy klimatyzatora,
- 4) stanu baterii pilota

L.p.	Lokalizacja	Nazwa/model	j.m.	Ilość	Uwagi	Termin
1.	OR Opole	VRV DAIKIN	szt.	1	1 raz w roku	31 Maj 2022
		Agregat zewnętrzny sprężarkowo – skraplający	szt.	10	1 raz w roku	
		Klimatyzator ścienny FXAQ			Centralny Rejestr Operatorów CRO	
2.	PT Brzeg	Jednostka zewnętrzna VIVAX ACP	szt.	1	1 raz w roku	31 Maj 2022
		Klimatyzator ścienny VIVAX ACP	szt.	1	1 raz w roku	
3.	PT Kluczbork	Jednostka zewnętrzna Mitsubishi	szt.	1	1 raz w roku	31 Maj 2022
		PKA	szt.	1	1 raz w roku	
		Klimatyzator ścienny Mitsubishi PKA	szt.	2	1 raz w roku	
		Jednostka zewnętrzna Fujitsu	szt.	4	1 raz w roku	
		Klimatyzator ścienny Fujitsu				
4.	PT Strzelce Op.	Jednostka zewnętrzna LG	szt.	2	1 raz w roku	31 Maj 2022
		Klimatyzator ścienny LG	szt.	9	1 raz w roku	
5.	PT Olesno	Jednostka zewnętrzna General ASH	szt.	1	1 raz w roku	31 Maj 2022 31 Październik 2022
		Klimatyzator ścienny General ASH	szt.	1	1 raz w roku	
		Jednostka zewnętrzna Rotenso	szt.	2	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	
		Klimatyzator ścienny Rotenso	szt.	5	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	
6.	PT Głubczyce	Jednostka zewnętrzna Rotenso	szt.	3	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	31 Maj 2022 31 Październik 2022
		Klimatyzator ścienny Rotenso	szt.	11	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	
7.	PT Nysa	Jednostka zewnętrzna Rotenso	szt.	2	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	31 Maj 2022 31 Październik 2022
		Klimatyzator ścienny Rotenso	szt.	9	2 razy w roku /przeгляд gwarancyjny	