



Lublin, 13 czerwca 2022 r.

0800-OP.2300.2.36.2022

**Zawiadomienie o sprostowaniu załącznika nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu
0800-OP.2300.2.36.2022**

Dotyczy:

dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia klimatyzacyjnego typu Split o mocy zapewniającej odpowiednie warunki temperaturowe w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 31,7 m² siedziby Placówki Terenowej w Chełmie

Nazwa i adres Zamawiającego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie,
ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie w nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.36.2022 informuje, że dokonuje sprostowania treści załącznika nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

załącznik nr 2 do ogłoszenia 0800-OP.2300.2.36.2022 - opis przedmiotu zamówienia

JEST:

I. Wymagania techniczne urządzenia i warunki realizacji:

- nominalna moc chłodnicza: - 3,5 kW,
- nominalna moc grzewcza: - 2,9 kW
- poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) nie więcej niż 19 dB(A)
- płynna regulacja pracy sprężarki poprzez zastosowanie technologii „Inwerterowej”,
- klasa energetyczna dla chłodzenia minimum A++,
- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) - 15 ~ 50 C,
- zakres temperatur pracy (dla grzania) - 15 ~ 24 C,
- czynnik chłodniczy R32 z podaniem jego ilości w układzie chłodzącym
- filtr wysokiej gęstości eliminujący z powietrza zanieczyszczenia,
- tryb Turbo i ECO,
- automatyczny restart,
- pilot bezprzewodowy z czujnikiem temperatury.

POWINNO BYĆ:


II. Wymagania techniczne urządzenia i warunki realizacji:

- nominalna moc chłodnicza: - 3,5 kW,
- nominalna moc grzewcza: - 3,7 kW
- poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) nie więcej niż 22 dB(A)
- płynna regulacja pracy sprężarki poprzez zastosowanie technologii „Inwerterowej”,
- klasa energetyczna dla chłodzenia minimum A++,
- zakres temperatur pracy (dla chłodzenia) - 15 ~ 50 C,
- zakres temperatur pracy (dla grzania) - 15 ~ 24 C,
- współczynnik SEER minimum - 6,1
- współczynnik SCOP: minimum - 4,0
- czynnik chłodniczy R32 z podaniem jego ilości w układzie chłodzącym
- filtr wysokiej gęstości eliminujący z powietrza zanieczyszczenia,
- tryb Turbo i ECO,
- automatyczny restart,
- pilot bezprzewodowy z czujnikiem temperatury.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższa zmiana w załącznik nr 2 do ogłoszenia 0800-OP.2300.2.36.2022 - opis przedmiotu zamówienia do Ogłoszenia o zamówieniu 0800-OP.2300.2.36.2022 stanowią jego integralną część. Z uwagi na termin wprowadzenia nie ma wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż nie przedłuża terminu składania ofert, godzina oraz miejsce składania ofert również pozostają bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Kazimierz Robert Gorczyca

 KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Lublinie
20-325 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 12
6