



Warszawa, dnia 03.08.2022 r.

1400-OAG.263.85.2022

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy pobrali dokumentację**

Dotyczy: wykonania zadania inwestycyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie przy ul. Mińskiej 25.

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie 1:

Czy wymagana jest przebudowa instalacji wewnętrznej wod-kan i dostosowanie jej do zmiany lokalizacji przyłączy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II ppkt 2 lit. c) jak i wzoru umowy (§ 1 ust. 2 pkt. 3), przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnej wymaganej instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku celem jego podłączenia do zaprojektowanego i wybudowanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Dotyczy to podłączenia (spięcia) istniejących pionów wod-kan z zaprojektowanym i wybudowanym przez Wykonawcę przyłączem wod-kan. Należy również wykonać niezbędne prace budowlano-remontowe na zewnątrz i wewnątrz budynku przywracające stan pierwotny budynku i terenu gdzie były prowadzone sprzed rozpoczęcia tych prac.

Ponadto należy uwzględnić w ofercie zaprojektowanie i wykonanie zaworu pierwszeństwa na instalacji wodociągowej wewnątrz budynku.

DYREKTOR
Oddział Regionalnego w Warszawie


mgr Zenon Kowalewski