

Białystok, dnia 6 września 2022 r.

0100-OAG.263.61.2022

Dot.: Wymiana 8 sztuk okien w składnicy akt w PT KRUS w Zambrowie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł i do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęła prośba o określenie pakietu antywłamaniowego.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Proszę o dokładne określenie jakiego rodzaju pakiet antywłamaniowy jest wymagany.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakietu antywłamaniowego szybowego o minimalnych parametrach tj. klasy P2, składającego się z dwóch tafli szkła oraz dwóch warstw folii PVB.

DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku

mgr Jacek Jarmolowicz

