



0400-OAG.261.42.2022

Gdańsk, dnia 4 października 2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
Zainteresowanych ogłoszeniem**

Dotyczy ogłoszenia o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

**„wymiana oświetlenia wraz z opravami na energooszczędne w budynku
OR KRUS w Gdańsku.”**

Pytania i odpowiedzi:

- Pytanie nr 1- Czy możemy otrzymać informację odnośnie parametru strumienia świetlnego (lm) opraw.
- Pytanie nr 2 - Jakiego rodzaju sufity znajdują się w pomieszczeniach, w których wymieniane będą oprawy.
- Pytanie nr 3 - Czy są dostępne dodatkowe informacje odnośnie typu opraw oświetlenia awaryjnego do wymiany.
- Pytanie nr 4 - Proszę o potwierdzenie, że zamawiający nie dopuszcza opraw wyprodukowanych jednorazowo pod to zamówienie lub też modyfikowanych. Oprawy muszą być produkowane seryjnie i być dostępne w katalogach producentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie 1 – Parametry strumienia świetlnego opraw (lm)

33.0 W	4000 lm
46.0 W	5500 lm
60.0 W	7100 lm
25.0 W	3000 lm
30.0 W	3600 lm

Odpowiedź na pytanie 2 – Oprawy montowane bezpośrednio na suficie, natynkowe.

Odpowiedź na pytanie 3 – Oświetlenie awaryjne, również montowane natynkowo odpowiadające wymiarom pozostałych opraw do wymiany na holach i korytarzach.

Odpowiedź na pytanie 4 – Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca przedstawi katalog producenta zaproponowanych w ogłoszeniu opraw, które są produkowane seryjnie w Polsce i w ramach gwarancji będzie mógł wymienić na zaproponowane w zamówieniu oprawy i lampy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ubezpieczeń
mgr Sebastian Dędożyński