



Wrocław, dnia 30 wrzesień 2022 r.

1500-0AG.263.31.1.2022

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: "Remont instalacji elektrycznej z wymianą lamp w budynku Placówki Terenowej KRUS w Lubaniu".
(Nr sprawy: 1500-0AG.263.31.2022).

Zamawiający informuje, że w dniu 27.09.2022 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu wpłynęło pytanie dotyczące oprav oświetlenia awaryjnego.

Pytanie:

W punkcie d jest zapisane, że należy wykonać system oświetlenia awaryjnego a nigdzie nie ma wzmianki o opravach. Czy zostało to pominięte czy może pozostają stare oprawy? Jeśli tak to co w przypadku jeśli w trakcie pomiarów okaże się, że nie spełniają wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt d należy wykonać zasilanie do oświetlenia awaryjnego zabezpieczonego w rozdzielni Zabezpieczeniem B6.

Do wykonania jest tylko okablowanie od rozdzielni w korycie kablowym bez montażu nowych oprav.

Stare oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zostają nawet jeśli nie spełniają wymagań będą wymieniane w innym terminie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na charakter zadanego pytania, termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. 05.10.2022 r. godz. 10:00

DYREKTOR
Ewa Pawełek
Ewa Pawełek