



KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

ul. Trakt św. Wojciecha 137
80-043 Gdańsk

T: +48 58 301 03 52
F: +48 58 301 48 94

gdansk@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

0400-OAG.261.33.2022

Gdańsk, dnia 29 listopada 2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
Zainteresowanych ogłoszeniem**

Dotyczy ogłoszenia o zamówienie publiczne, którego przedmiotem jest:

„Dostawa, montaż i uruchomienie 4 ładowarek stacjonarnych typu „Wallbox” do samochodu z napędem elektrycznym dla Placówek Terenowych KRUS.”

Pytania i odpowiedzi:

Zgodnie z Państwa zapytaniem ofertowym :

Na dostawę , montaż i uruchomienie 4 ładowarek typu „Wallbox” do samochodów z napędem elektrycznym dla Placówek Terenowych KRUS w Malborku, Sztumie, Starogardzie Gdańskim i w Wejherowie wraz z dostosowaniem istniejących instalacji elektrycznych.

Pytania od Państwa:

1. Czy wizja lokalna jest wymagana do każdej lokalizacji?
2. Czy w przypadku braku wizji lokalnej jest możliwość złożenia oferty z zaznaczeniem, że oferent czyli nasza firma bierze ryzyko niedoszacowania ceny na siebie.
3. Ma pytanie, jeśli chodzi o montaż ładowarki na słupku: Czy Pan Państwo dysponujecie słupkiem. Czy my mamy uwzględnić montaż ze słupkiem.
4. Czy dopuszczacie Państwo urządzenie (ładowarkę) ze stopniem ochrony IP56 oraz klasą ochrony IK08?
5. Czy dopuszczacie Państwo urządzenia (ładowarkę) z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym RCD type A + DC6mA ?
6. Czy złożenie oferty przez Oferenta bez wykonania wizji lokalnych wiązać się będzie z odrzuceniem oferty? Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Zamawiającego bez uprzedniego wykonania wizji lokalnych?
7. Zamawiający wymaga wobec Oferenta wykonania wizji lokalnych.
Biorąc pod uwagę krótki czas na wykonanie wizji lokalnych we wskazanych lokalizacjach, proszę o wydłużenie zarówno terminu składania ofert oraz terminu wykonania zamówienia o 14 dni.
8. Czy dopuszczacie Państwo model ładowarki z gniazdem TYP2 (AC) a dodatkowo w wyposażeniu urządzenia oddzielny kabel TYP2 (AC)?

Parametry techniczne	
Moc wyjściowa stacji	11 kW - 22kW (AC)
Ilość złączy ładowania	1
Rodzaj złączy	przewód z wtyczką Typ 2 (AC) Mode 3, z uchwytem
Długość kabla	minimum 5 metrów

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie nr 1, nr 2 i nr 6:

„Zamawiający przewiduje **dokonanie obowiązkowej wizji lokalnej** w celu uzyskania niezbędnego zakresu informacji szczegółowych oraz niezbędnych danych do właściwego przygotowania oferty”. Jeżeli jest problem z dojazdem do Placówek Terenowych to Zamawiający nie odrzuci złożonej oferty przez Oferenta na podstawie oświadczenia, iż Oferent bierze ryzyko niedoszacowania ceny na siebie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający przewiduje, iż to Wykonawca zakupi i zamontuje słupek na potrzeby stacji.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający określił w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry, które są wymagalne do podłączenia samochodu elektrycznego marki Opel Corsa E, jeżeli podane przez Oferenta zabezpieczenia są takie same lub lepsze i tak samo bezpieczne to Zamawiający dopuszcza tego typu urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający określił w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry, które są wymagalne do podłączenia samochodu elektrycznego marki Opel Corsa E, jeżeli podane przez Oferenta zabezpieczenia są takie same lub lepsze i tak samo bezpieczne to Zamawiający dopuszcza tego typu urządzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający na wykonanie wizji lokalnych określił wystarczającą ilość dni roboczych i nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert a także nie przewiduje wydłużenia terminu na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza model ładowarki z gniazdem TYP2 (AC) a dodatkowo w wyposażeniu urządzenia oddzielny kabel TYP2 (AC), jeżeli taki typ kabla będzie potrzebny przy danym urządzeniu i nie spowoduje wzrostu kosztów wykonania zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ubezpieczeń

mgr Sebastian Dadaczyński