



Kraków 5 grudnia 2022 r.

0700-OP.2300.256.2022

Do wszystkich
zainteresowanych Wykonawców

Dot. ogłoszenia o zamówieniu na wymianę oświetlenia w budynkach Placówek Terenowych KRUS w Bochni i Limanowej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że w dniu 02.12.2022 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie

W zał. nr 1 (OPZ) Zamawiający określił następujące parametry dla lampy LED

Ø300:

- strumień świetlny 1800 lm
- skuteczność świetlna min. 100 lm/W
- moc 15 W.

Z powyższego zestawienia wynika, że pożądane są oprawy o większej mocy. Czy wobec tego zamawiający zaakceptuje przykładowe parametry:

- strumień świetlny 2000 lm
- skuteczność świetlna 90 lm/W
- moc 22 W,

gdyby wносиły dodatkową funkcjonalność, np. wbudowany czujnik ruchu, zmierzchu?

Odpowiedź

Zamawiający zaakceptuje podane w zapytaniu parametry pod warunkiem, że lampy będą posiadały funkcjonalność wbudowanego czujnika ruchu z możliwością jego wyłączenia w przypadku gdyby przeszkadzał w funkcjonowaniu pomieszczenia.

Zamawiający informuje, że nie przesuwa terminu złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2022 r. do godz. 14⁰⁰.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ODDZIAŁU

mgr Michał Mrówka