

### Opis przedmiotu zamówienia

na usługę serwisową w zakresie wykonania przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 194 szt. zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do poszczególnych obiektów Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa w zakresie wykonania przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 194 szt., zainstalowanych w obiektach KRUS wraz z dojazdem do poszczególnych obiektów KRUS.  
Pełny i szczegółowy wykaz adresów Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS wraz z wykazem ilościowym zainstalowanych w nich według lokalizacji urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do przeprowadzenia przeglądu technicznego zamieszczony jest w załączniku nr 1.
2. **Szczegółowy zakres prac w zakresie dokonania przeglądu powinien obejmować czynności tj.:**
  - czyszczenie filtrów parownika, parownika oraz skraplacza
  - odgrzybianie
  - sprawdzenie sterownika
  - sprawdzenie drożności odpływu skroplin
  - pomiar ciśnienia ssania i sprężania
  - pomiar temperatury na wlocie do parownika i wylocie z parownika
  - regulacja urządzenia
  - sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych wraz z podaniem ilości urządzeń w których należy uzupełnić czynnik chłodniczy dla każdego obiektu KRUS.
3. Usługa serwisowa dotyczy dwóch rodzajów urządzeń klimatyzacji Split oraz Multi Split.
4. Urządzenia klimatyzacji zamontowane w obiektach Zamawiającego w większości zlokalizowane są w pokojach biurowych, ponadto w trzech serwerowniach oraz pomieszczeniach technicznych.
5. Miejsca realizacji usługi serwisowej:
  - 1) PT KRUS Tarnów ul. Wałowa 12, 33-100 Tarnów
  - 2) PT KRUS Bochnia ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia
  - 3) PT KRUS Brzesko ul. Mickiewicza 27, 32-800 Brzesko

- 4) PT KRUS Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego 8, 33-170 Tuchów
  - 5) PT KRUS Dąbrowa Tarnowska Al. Wolności 16, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
  - 6) OR KRUS Kraków ul. Bratysławska 1 A, 31-201 Kraków
  - 7) PT KRUS Proszowice ul. Królewska 71, 32-100 Proszowice
  - 8) PT KRUS Myślenice ul. Słowackiego 90, 32-400 Myślenice
  - 9) PT KRUS Miechów ul. Konopnickiej 9, 32-200 Miechów
  - 10) PT KRUS Wolbrom ul. Miechowska 4, 32-340 Wolbrom
  - 11) PT KRUS Wadowice ul. Nadbrzeżna 58, 34-100 Wadowice
  - 12) PT KRUS Sucha Beskidzka ul. Adama Mickiewicza 132, 34-200 Sucha Beskidzka
  - 13) PT KRUS Nowy Sącz ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz
  - 14) PT KRUS Limanowa ul. Szwedzka 1, 34-600 Limanowa
  - 15) PT KRUS Nowy Targ ul. Zacisze 17, 34-400 Nowy Targ
  - 16) PT KRUS Gorlice ul. Mikołaja Kopernika 10, 38-300 Gorlice
  - 17) PT KRUS Zakopane ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane
6. Warunki gwarancji: nie dotyczy
  7. Warunki płatności <sup>1)</sup>: zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku po wykonaniu usługi.
  8. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy elektronicznego fakturowania, faktury powinny być przekazywane na konto użytkownika o numerze identyfikacyjnym, NIP 5260013054 tj. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  9. Podstawą wystawienia faktury/rachunku są protokoły odbioru, podpisane bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli stron, sporządzone kolejno po każdorazowym przeprowadzonym przeglądzie technicznym w danym obiekcie KRUS, potwierdzające należyte wykonywanie przedmiotu zamówienia.
  10. Inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
    - a) Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych zobowiązany jest do sporządzenia protokołu dla każdego obiektu.
    - b) Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.

11. Do niniejszego postępowania o realizację zamówienia publicznego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne oraz odpowiednie kwalifikacje:
  - Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego FGAZ,
  - Uprawnienia eksploatacyjne instalacji elektrycznych.
12. Wszystkie koszty m. in. koszt dojazdu Wykonawcy do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, wykonanie przeglądu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez w kalkulowanie w cenę oferty.
13. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie sporządzonych protokołów odbioru, podpisanych bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron, sporządzonych kolejno po każdorazowym przeprowadzonym przeglądzie technicznym w danym obiekcie KRUS, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
14. Pełna odpowiedzialność i ryzyko związane z wykonaniem zamówienia tj., wykonanie usługi serwisowej w zakresie przeglądu technicznego klimatyzatorów ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace serwisowe odbywać się będą w funkcjonujących obiektach KRUS. Prace serwisowe odbywać się będą w obecności pracownika KRUS w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego kolejność wykonywania robót serwisowych.
16. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od podpisania umowy.

## Szczegółowy wykaz klimatyzatorów według lokalizacji

Razem 194 szt. klimatyzatorów

|  |
|--|
| <b>PT KRUS Tarnów, ul. Wałowa 12</b>                     |
| 35 szt.  |
| <b>PT KRUS Bochnia, ul. Partyzantów 21</b>               |
| 8 szt.   |
| <b>PT KRUS Brzesko, ul. Mickiewicza 27</b>               |
| 8 szt.   |
| <b>PT KRUS Tuchów, ul. Kazimierza Wielkiego 8</b>        |
| 10 szt.  |
| <b>PT KRUS Dąbrowa Tarnowska Al. Wolności 16</b>         |
| 8 szt.   |
| <b>PT KRUS Proszowice ul. Królewska 71</b>               |
| 12 szt.  |
| <b>PT KRUS Myślenice ul. Słowackiego 90</b>              |
| 9 szt.   |
| <b>PT KRUS Miechów ul. Konopnickiej 9</b>                |
| 6 szt.   |
| <b>PT KRUS Wolbrom ul. Miechowska 4</b>                  |
| 3 szt.   |
| <b>PT KRUS Wadowice ul. Nadbrzeźna 58</b>                |
| 3 szt.   |
| <b>PT KRUS Sucha Beskidzka ul. Adama Mickiewicza 132</b> |
| 8 szt.   |
| <b>PT Nowy Sącz ul. Młyńska 8</b>                        |
| 48 szt.  |
| <b>PT Limanowa ul. Szwedzka 1</b>                        |
| 12 szt.  |

|   |
|---|
| <b>PT Nowy Targ ul. Zacisze 17</b>          |
| 14 szt.                                     |
| <b>PT Gorlice ul. Mikołaja Kopernika 10</b> |
| 7 szt.                                      |
| <b>PT Zakopane ul. Jagiellońska 7</b>       |
| 1 szt.                                      |
| <b>OR Kraków ul. Bratysławska 1 A</b>       |
| 2 szt.                                      |