



Białystok, dnia 19 października 2023 r.

0100-OAG.263.35.2023

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia

**Dot.: montażu klimatyzatorów będących własnością Zamawiającego w PT KRUS
w Augustowie i Suwałkach.**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł i do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, wpłynęła prośba o wyjaśnienie. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1: **Suwałki:**

*** Miejsce ustawienia jednostek zewnętrznych? (dach czy ściana boczna budynku)**

Zamawiający określił miejsce montażu jednostek zewnętrznych w załączniku nr 5 do wzoru umowy.

Pytanie nr 2: **Suwałki:**

*** odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnętrznych?**

Zamawiający określił odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnętrznych w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

Sugestie Wykonawcy:

Augustów:

***Jednostka umieszczona na korytarzu na piętrze 1, jest za małej mocy jak na taką przestrzeń- stwierdzając przy tym że nie spełni ona swojej funkcji. (przewidziane powinny być 2 jednostki ze względu na przeszklenie korytarza oraz pomieszczeń towarzyszących**

19.10.2023
Dział Obsługi Klienta
Dz.

***Zamiana jednostek pomiędzy placówkami- mniejsza moc Suwałki, większa Augustów. Ponieważ, w Suwałkach są bardzo małe pomieszczenia i w zupełności wystarczyły bym tam mniejsze jednostki.**

Zamawiający zgodnie z sugestią Wykonawcy zmienia miejsca montażu jednostek wewnętrznych klimatyzatorów w PT KRUS w Augustowie tj. 2 jednostki wewnętrzne montowane na korytarzu a 1 jednostka wewnętrzna montowana na klatce schodowej. Montaż jednostek zewnętrznych bez zmian tj. na dachu budynku.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zamianę klimatyzatorów między PT KRUS w Augustowie a PT KRUS w Suwałkach w zależności od mocy chłodzenia jaka jest najbardziej optymalna do danego pomieszczenia. Natomiast ilość i miejsce montażu jednostek zewnętrznych pozostaje bez zmian, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Świadczeń
mgr Krzysztof Tomasz Władowski
2023-10-19

SPECJALISTA
mgr Paulina Szabłak
2023-10-19

GLÓWNY SPECJALISTA
2023-10-19
mgr Adam Makuszczyk