

Części 1 - wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze przy ulicy Gen. Józefa Bema 44, 65-170 Zielona Góra:

- a) 59 szt. opraw rastrowych LED 60x60 o mocy maksymalnej 4x18W podtynkowych białych do tub LED 4x60 cm T8, G13 IP20;
- b) 164 szt. opraw rastrowych LED 60x60 o mocy maksymalnej 4x18W natynkowych białych do tub LED 4x60 cm T8, G13 IP20;
- c) 8 szt. opraw rastrowych LED 60x34 o mocy maksymalnej 2x18W natynkowych białych do tub LED 2x60 cm T8, G13 IP20 (w tym dodatkowa oprawa do zamontowania w pomieszczeniu 411);
- d) 25 szt. opraw kloszowych LED 120 cm natynkowych białych do tub LED 2xT8 18W G13, w tym:
 - 2 szt. z czujnikiem ruchu - do korytarza w piwnicy,
 - 10 szt. w pomieszczeniu 009 (składnica akt) oprawy mogą mieć maksymalnie 7 cm wysokości, ponieważ nie zmieszczą się ze względu na regały;
- e) 5 szt. paneli LED 120x30 o mocy maksymalnej 40W natynkowych białych, 4000K, 4000lm, IP20;
- f) 4 szt. opraw kloszowych LED 60 cm natynkowych białych do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówki LED 2x60 cm;
- g) 39 szt. opraw hermetycznych LED z kloszem pryzmatycznym do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówki LED 2x120 cm natynkowe IP65;
- h) 1 szt. oprawy hermetycznej z kloszem pryzmatycznym do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówki LED 2x60 cm natynkowa IP65;
- i) 5 szt. plafonów LED o średnicy 30 cm, natynkowych białych pod wymienne żarówki LED E27;
- j) 3 szt. reflektorów zewnętrznych LED (nad wjazdy do garażu) z czujnikiem ruchu z możliwością regulacji odległości i czasu świecenia, 4000K, moc 20-30W, IP54;
- k) 1 szt. lampy zewnętrznej elewacyjnej (przy wejściu do budynku) z czujnikiem ruchu z możliwością regulacji odległości i czasu świecenia, IP54 pod wymienną żarówkę LED E27;
- l) 70 szt. kasetonów sufitowych do zaślepienia miejsc po zdemontowanych oprawach;
- m) 6 szt. żarówek LED E27;
- n) 918 szt. świetlówek LED 60 cm G13 T8 o następujących parametrach
 - barwa neutralna;
 - temperatura barwowa 4000-4500K;
 - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
 - klasa energetyczna A++;
- o) 128 szt. świetlówek LED 120 cm G13 T8 o następujących parametrach:
 - barwa neutralna;
 - temperatura barwowa 4000-4500K;
 - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
 - klasa energetyczna A++;

SAMODZIELNY INSPEKTOR

Justyna Szpakowicz

Zestawienie oświetlenia / materiałów																
W	oprawa rastrowa światłowodki LED 60x60 NIT 4x9W IP20	oprawa rastrowa światłowodki LED 60x60 PFT 4x9W IP20	oprawa rastrowa biała pod światłowodki LED 60x34 NIT 2x9W IP20	oprawa kloszowa pod światłowodki LED 2x120 cm NIT biała z miedzynym kloszem	panel LED 120x30 40W NIT biała obudowa z miedzynym kloszem	oprawa kloszowa pod światłowodki LED 2x60 cm NIT biała z miedzynym kloszem	oprawa hermetyczna pod światłowodki LED 2x120 cm NIT IP65 z kloszem przyzmatycznym	oprawa hermetyczna pod światłowodki LED 2x60 cm NIT IP65 z kloszem przyzmatycznym	plafon okrągły 30 cm NIT biały 1xE27 IP20	plafon zewnętrzny NIT 1xE27 IP54	reflektor zewnętrzny LED IP54	Światłówka LED 60 cm G13 T8	światłówka LED 120 cm G13 T8	żarówka led E27 A++	czujnik ruchu	kaseta 60x60 do uzupełnienia miejsc po zlikwidowanym oświetleniu
poziom 3 (poddasze)																
401 magazynek									1					1		
402 pokój biurowy	5											20				
403 pokój biurowy	5								1			20		1		
404 magazynek									1					1		
405 magazynek	5								1			20				
406 pokój biurowy			6									12				
407 kancelaria									1					1		
408 pom. socjalne									1					1		
409 magazynek	4											16				
410 pokój biurowy	5		1									22				
411 pokój biurowy	4											16				
412 pokój biurowy	3		1									14				
413 pokój biurowy		7										28				7
korytarz					1											
klatka schodowa																
poziom 2																
301 magazynek									1							
302 pokój biurowy	4											2				
303 pokój biurowy	4											16				
304 pokój biurowy	4											16				
305 pokój biurowy	5											20				
306 pokój biurowy	5											20				
307 pokój biurowy	4											16				
308 serwerownia	4											16				
309 pokój biurowy	6											24				
310 pom. techniczne					1								2			
311 pom. socjalne					2								4			
312 pokój biurowy	4											16				
313 pokój biurowy	6											24				
314 pokój biurowy	4											16				
315 pokój biurowy	4											16				
316 pokój biurowy	4											16				
317 pokój biurowy	5											20				
318 magazynek									1			2				11
319 korytarz		10										40				
korytarz					1											
klatka schodowa																
poziom 1																
201 magazynek									1							
202 pokój biurowy	3											2				
203 sala	6											12				
204 pokój dyrektora		4										24				
205 sekretariat		3										16				6
pom. socjalne		1										4				1
206 Z-ca Dyrektora		2										8				2
207 sala konferencyjna		8										32				6
208 pokój biurowy	3											12				
209 pokój biurowy	4											16				
210 pokój biurowy	6											24				

211 pokój biurowy													5						20									
212 pokój biurowy													6						24									
213 pokój biurowy													5						20									
214 magazynek									1										2									
215 korytarz													9						36									
klatka schodowa									1													10						
									poziom 0 (parter)																			
100 schowek													1						4									
101 pokój biurowy													3						12									
102 gab. lekarski													4						16									
103 gab. lekarski													6						24									
104 gab. lekarski													6						24									
105 pokój biurowy													4						16									
106 pokój biurowy													4						16									
informacja z poczekalnią													13						52			22						
korytarz przy WC													2						8			2						
107 pom. socjalne													2						4									
108 składnica akt													12						24									
109 pokój biurowy													4						16									
110 składnica akt													5						10									
klatka schodowa													1															
wejście do budynku																						1						
													poziom -1 (piwnica)															
002 kotłownia																						2						
003 składnica akt																						6						
004 korytarz (pom.sprzątaczek)													3									4						
004A archiwum													2									4						
004B magazyn													8									16						
005 magazyn (serwerownia)													3									6						
006 magazyn (kopertownica)													2									4						
007 garaż													2									4						
009 składnica akt													3						2			6						
010 magazyn													10									20						
011 warsztat													2									4						
012 magazyn													2									4						
korytarz													1									2						
klatka schodowa																						6						
wjazd do garażu																					3	2						
RAZEM:													164	59	8	25	5	4	39	1	5	1	3	918	128	5	6	70