

Części 2 - wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 16, 69-200 Sulęcín:

- a) 25 szt. opraw rastrowych LED 60x60 o mocy maksymalnej 4x18W podtynkowych białych do tub LED 4x60 cm T8, G13 IP20;
- b) 104 szt. opraw rastrowych LED 60x60 o mocy maksymalnej 4x18W natynkowych białych do tub LED 4x60 cm T8, G13 IP20;
- c) 11 szt. opraw rastrowych LED 30x120 o mocy maksymalnej 2x18W natynkowych białych do tub LED 2x120 cm T8, G13 IP20;
- d) 33 szt. opraw kloszowych LED 120 cm natynkowych białych do tub LED 2xT8 18W G13;
- e) 6 szt. opraw kloszowych LED 60 cm natynkowych białych do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówki LED 2x60 cm;
- f) 14 szt. opraw kloszowych LED 120 cm natynkowych białych do tuby LED 1xT8 18W G13
- g) 4 szt. opraw hermetycznych LED z kloszem pryzmatycznym do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówki LED 2x120 cm natynkowe IP65;
- h) 1 szt. plafonu LED o średnicy 30 cm, natynkowego białego pod wymienne żarówki LED E27;
- i) 1 szt. lampy zewnętrznej elewacyjnej (przy wejściu do budynku) z czujnikiem ruchu z możliwością regulacji odległości i czasu świecenia, IP54 pod wymienną żarówkę LED E27 ;
- j) 5 szt. kasetonów sufitowych do zaślepienia miejsc po zdemontowanych oprawach;
- k) 2 szt. żarówek LED E27;
- l) 528 szt. świetlówek LED 60 cm G13 T8 o następujących parametrach:
 - barwa neutralna;
 - temperatura barwowa 4000-4500K;
 - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
 - klasa energetyczna A++;
- ł) 110 szt. świetlówek LED 120 cm G13 T8 o następujących parametrach:
 - barwa neutralna;
 - temperatura barwowa 4000-4500K;
 - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
 - klasa energetyczna A++;

SAMODZIELNY INSPEKTOR
Justyna Szpakowicz

Zestawienie rodzajów oświetlenia / materiałów

Placówka Terenowa w Sulęcinie	oprawa rastrowa pod światłówki LED 60x60 N/T 4x9W IP20	oprawa rastrowa pod światłówki LED 60x60 P/T 4x9W IP20	oprawa rastrowa pod światłówki LED 30x120 cm N/T 2x18W IP20	oprawa rastrowa pod światłówki LED 30x120 cm N/T 2x18W IP20	oprawa kloszowa pod światłówki LED 120 cm N/T 2x18W IP20	oprawa kloszowa pod światłówki LED 120 cm N/T 1x18W IP20	oprawa hermetyczna pod światłówki LED 2x120 cm N/T IP65 z kloszem pryzmatycznym	plafon okrągły 30 cm N/T biały 1xE27 IP20	plafon zewnętrzny N/T 1xE27 IP54	światłówka LED 60 cm G13 T8	żarówka led E27 A++	światłówka LED 120 cm G13 T8	czujnik ruchu	kaseton 60x60 do uzupełnienia miejsc po zlikwidowanym oświetleniu
		4		2							16		4	
	4									16				
			4									8		
			5			3						3		
korytarz z boksami												10		
poziom 2 (poddasze) STAROSTWO														
poziom 1 STAROSTWO														
202	3									12				
203	5									20				
204	4									16				
205	3									12				
207	5									20				
208	6									24				
209	3									12				
210 sekretariat (Starostwo)	4									16				
211 sekretarz powiatu	6									24				
213 Wicestarosta	5					1				20				1
214														
korytarz	5									20				
poziom 0 (parter)														
wiatrołap		1												
104 pom.ochrony	1									4				
wyjście na klatkę schodową		1								4				
110 pom. socjalne	4									16				
111	6									24				
112	6									24				
115 wyjście z KRUS na klatkę		1								4				
115 Starostwo	8									32				
116 i 116a Starostwo	6									24				
116 KRUS	3									12				
117	3									12				
119		4								16				2
120		4								16				1
122		4								16				2
124 gab. lekarski	6									24				
informacja	4									16				
pocekalnia		2								8				
korytarz		3								12				
wejście do budynku na zewnątrz								1			1			1
poziom -1 (piwnica)														
001 serwerownia	2													8
002 serwerownia Starostwo	3													12

