

**Części 3 wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynku Placówki Terenowej KRUS w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 73, 66-600 Krosno Odrzańskie:**

- a) 22 szt. opraw rastrowych LED 60x60 o mocy maksymalnej 4x18W natynkowych białych do tub LED 4x60 cm T8, G13 IP20;
- b) 1 szt. oprawy kloszowej LED 120 cm natynkowej białej do tub LED 2xT8 18W G13, IP20;
- c) 4 szt. opraw hermetycznych LED z kloszem pryzmatycznym do tub LED 2xT8 18W G13 pod świetlówek LED 2x120 cm natynkowe IP65;
- d) 10 szt. plafonów LED o średnicy 30 cm, natynkowych białych pod wymienne żarówki LED 2xE27, IP20 (w tym jedna szt. z czujnikiem ruchu);
- e) 2 szt. reflektorów zewnętrznych LED (nad wjazdy do garażu oraz boczną ścianę budynku) z czujnikiem ruchu z możliwością regulacji odległości i czasu świecenia, 4000K, moc 20-30W, IP54;
- f) 2 szt. lampy zewnętrznej elewacyjnej (przy wejściu do budynku) z czujnikiem ruchu z możliwością regulacji odległości i czasu świecenia, IP54 pod wymienną żarówkę LED E27 ;
- g) 22 szt. żarówek LED E27 A++;
- h) 13 szt. żarówek halogenowych LED GU10, 5W, 3800-5000K;
- i) 88 szt. świetlówek LED 60 cm G13 T8 o następujących parametrach:
  - barwa neutralna;
  - temperatura barwowa 4000-4500K;
  - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
  - klasa energetyczna A++;
- j) 10 szt. świetlówek LED 120 cm G13 T8 o następujących parametrach:
  - barwa neutralna;
  - temperatura barwowa 4000-4500K;
  - współczynnik oddawania barwy >CRI80;
  - klasa energetyczna A++;

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Referatu  
Administracyjno-Gospodarczego  
Alicja Hallwings

**SAMODZIELNY INSPEKTOR**  
Justyna Szpakowicz

Placówka Terenowa w Krośnie Odrzańskim		Zestawienie rodzajów oświetlenia / materiałów												
		oprawa rastrowa biała pod światłówki LED 60x60 N/T 4x9W IP20	oprawa kloszowa pod światłówki LED 2x120 cm N/T biała z mlecznym kloszem IP20	oprawa hermetyczna LED T8 2x120 cm N/T IP65 z kloszem pryzmatycznym	plafon N/T LED 2xE27	plafon zewnętrzny N/T 1xE27 IP54	reflektor zewnętrzny LED IP54	Światłówka LED 60 cm G13 T8	żarówka led E27 A++	żarówka halogenowa LED GU10	światłówka LED 120 cm G13 T8	czujnik ruchu		
oznaczenie pomieszczeń		poddasze (kondygnacja 02)												
		komunikacja							3					
		sala 008							1				6	
		pokój biurowy 010	2									8		
		pokój socjalny 009				1							2	
łazienka												6		
oznaczenie pomieszczeń		parter (kondygnacja 01)												
		komunikacja							2				4	
		łazienka												5
		pokój biurowy 006	10									40		
		pokój kierownika 007	3									12		
oznaczenie pomieszczeń		przyziemie (kondygnacja 0)												
		komunikacja							2				4	
		pokój obsługi interesanta 001	6									24		
		serwerownia 003	1									4		
		magazyn akt 002		1									2	
		łazienka												2
		kotłownia 004												2
		garaż 000D			4									8
		oświetlenie zewnętrzne bok budynku								1				1
		oświetlenie zewnętrzne nad drzwiami wejściowymi									2			2
oświetlenie zewnętrzne nad garażem										1		1		
<b>RAZEM:</b>	22	1	4	10	2	2	88	22	13	10	5			