



Opole, dnia 8 kwietnia 2024r.

1100-OAG.263.1.19.2024

Do Wykonawców

Dotyczy: świadczenia usług polegających na wykonaniu okresowych konserwacji, bieżących napraw i innych prac związanych z przedmiotem zamówienia, dotyczących urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i podległych Placówkach Terenowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Opolu informuje, że w dniu 04.04.2024 r, jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1

Jaki jest wymagany okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby okres udzielanej gwarancji dotyczącej naprawy urządzeń nie był krótszy niż 12 miesięcy.

Pytanie nr 2

Czy na pewno w Strzelcach Opolskich jest 17 klimatyzatorów? Powinno być 18

Odpowiedź:

Zakres prac wymienionych w ogłoszeniu obejmuje 18 klimatyzatorów. Omyłkowo wpisano 17.

Pytanie nr 3

Co obsługuje agregat VRV DAIKIN ?

Odpowiedź:

Zewnętrzny agregat w OR Opole obsługuje jednostki wewnętrzne nie podlegające zamówieniu tj.: FXAQ15P-2 szt.; FXAQ20P – 4 szt. ; FXAQ25P – 4 szt.

Pytanie nr 4

Czy należy wykonać przegląd jednostek wewnętrznych, które obsługuje agregat VRV DAIKIN ? Jeśli tak to proszę podać ilość jednostek wewnętrznych.

Odpowiedź:

Nie należy wykonać przeglądu.

Pytanie nr 5

Czy dostęp do jednostek zewnętrznych jest bezpośredni czy trzeba użyć podnośnika ?

Odpowiedź:

Do jednostek zewnętrznych usytuowanych na drugiej i trzeciej kondygnacji trzeba użyć podnośnika lub rusztowania.

Pytanie nr 6

W wykazie urządzeń nie ma urządzeń wentylacji, a zgodnie z OPZ należy wykonać. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Informacja na temat urządzeń wentylacyjnych znajduje się w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że nie przesunął terminu złożenia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W pozostałym zakresie ogłoszenie i załączniki pozostają bez zmian.

DYREKTOR
OR KRUS w Opolu
Dubas
mgr Bożena Dubas