



Kraków, dnia 22 maja 2024 r.

0700-OP.2300.201.2024

Do Wykonawców

Dot. Ogłoszenia o zamówieniu na modernizację oświetlenia na energooszczędne w budynku Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie, informuje, że w dniu 21.05.2024 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem, chcielibyśmy złożyć wniosek o dopuszczenie panela o klasie ochronności IP20 zamiast IP40. Nasze uzasadnienie:

1. Przeznaczenie: Panel LED będzie montowany wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie występuje bezpośredni kontakt z wodą ani pyłem. Klasa ochronności IP20 jest wystarczająca dla takiego zastosowania.
2. Koszty: Panel o niższej klasie ochronności jest zwykle tańszy, co może wpłynąć korzystnie na budżet projektu.
3. Efektywność energetyczna: Panele o klasie IP20 są często bardziej energooszczędne, co może przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dopuszczenie opraw o IP 20.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza zmianę klasy ochronności panelu z IP 40 na IP 20.

Pytanie 2:

W kotłowni oraz na zewnątrz Zamawiający wymaga opraw o IP 65. Wnioskujemy o dopuszczenie opraw o IP 54. Nasze uzasadnienie:

Warunki środowiskowe:

- Na zewnątrz: Oprawy o IP 54 są odporne na kurz i zachlapania, co jest wystarczające w większości warunków atmosferycznych. IP65 jest bardziej szczelne, ale może być zbędne.

- W kotłowni: W kotłowni nie występuje bezpośredni kontakt z wodą. Oprawy o IP 54 są wystarczające, aby chronić przed kurzem i ewentualnymi zachlapaniami.

- Koszty: Oprawy o niższej klasie ochronności są zwykle tańsze. Wybór IP 54 może pomóc zaoszczędzić na kosztach zakupu.

- Montaż i konserwacja: Oprawy o IP 54 są łatwiejsze w montażu i konserwacji niż te o wyższej klasie ochronności. Nie wymagają tak precyzyjnego uszczelnienia ani specjalnych procedur.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dopuszczenie opraw o IP 54.

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany klasy ochronności oprawy z IP 65 na IP 54.

DYREKTOR
OR KRUS w Krakowie

Iwona Szablińska