



Warszawa, dnia 20.08.2024 r.

1400-OAG.263.113.2024

Dotyczy: uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na *roboty budowlane pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płocku”*.

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane pod nazwą: *Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płocku*.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie treści zawartych w przedmiarze robót, załącznik nr 1. W treści Zamawiający wskazał Panele – JAM66S30-505/MR_BF jako wzorcowe do zamówienia, jednak parametry nie zgadzają się z przedstawionymi wymaganiami. Zgodnie z kartą katalogową panele wskazane posiadają 12 letnią gwarancję materiałową a w szczegółach Zamawiający wymaga 15 letniej gwarancji. Traktując moduł wskazany przez Państwo wprowadza potencjalnego Wykonawcę w błąd.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 15-letniego okresu gwarancji na oferowane panele.

Pytanie 2:

Zgodnie z kartą katalogową modułu wzorcowego panel wskazany przez Zamawiającego występuje w przedziale mocy 480-505W. Czy zamawiający dopuści moduły Tier I o mocy 480W z 15 letnią gwarancją produktową z 30 letnią gwarancją na moc liniową?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuści moduły Tier I o mocy 480W z 15 letnią gwarancją produktową i 30 letnią gwarancją na moc liniową.

Pytanie 3:

Czy zamawiający posiada ekspertyzę nośności dachu?

Odpowiedź na pytanie 3:

NIE.

Pytanie 4:

Czy zamawiający wymaga konstrukcję bezinwazyjną?

Odpowiedź na pytanie 4:

TAK.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ubezpieczeń



mgr Karol Biedrzycki