



Warszawa, dnia 16.08.2024 r.

1400-OAG.263.113.2024

Dotyczy: uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.), nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane pod nazwą: „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płocku”.

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane pod nazwą: Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płocku.

Pytanie 1:

W związku z pojawieniem się ogłoszenia o zamówieniu „Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Płocku” prosimy o informację jaką moc instalacji chcą Państwo uzyskać.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wymaga, aby zamontowana instalacja fotowoltaiczna była o mocy minimum 23 kW.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ubezpieczeń

mgr Karol Biedrzycki