



OZNACZENIA

- Optyczna czujka dymu
- Czujka ciepła
- Wielosensorowa czujka dymu
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Sygnalizator akustyczny liniowy
- Moduł kontrolno-sterujący (1WY/2WE - 24V)
- Liniowy moduł kontrolno-sterujący 1WY/2WE - 230V)
- Czujka do likwidacji
- Trasa kabli - kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
- Trasa kabli - kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8

LOKAL ZAJMOLANY
PRZEZ
KBUS

Dokumentacja powykonawcza

SPIS POMIESZCZEŃ	
201	GABINET LEKARSKI
202	POKÓJ GOŚCINNY
203	BIURO
204	PRZEDSIÓDNEK - NAJEMCY
204A	SOCJALNE - NAJEMCY
204B	GABINET LEKARSKI - NAJ.
205	BIURO - NAJEMCY
206	ARCHIWUM - NAJEMCY
207	SERWEROWNIA - NAJEMCY
208	BIURO - NAJEMCY
209	BIURO - NAJEMCY
210	BIURO - NAJEMCY
211	KOMUNIKACJA - NAJEMCY
212	KOMUNIKACJA
213	WC
214	WC

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM



41-500 Chorzów ul. Katowicka 115 tel: (32) 247-07-14 e-mail: protelkom@interia.pl
 Inwestor:
 ZUS Oddział w Legnicy
 w Gozrze ul. Wrocławskiej 54
 Nr projektu: ZUS-13-PW
 Nr skali rysunku: 3

PLAN INSTALACJI - II PIĘTRO

Projektował: E. Borysewicz Skala: 1:100 Nr rysunku: SSP-03
 Sprawdził: A. Borysewicz A3 PW

UWAGA

1. Instalacje linii dozorowych wykonać kablem YnTKSYekw 1x2x0,8
2. Instalację do sygnalizatorów akustycznych i modułów kontrolno-sterujących wykonać kablem HTKSHekw PH90 1x2x0,8
3. Kable HTKSHekw PH90 układać w listwach instalacyjnych E90
4. Kable YnTKSYekw układać w listwach instalacyjnych PVC

II PIĘTRO A3 1:100