



Białystok, dnia 30 października 2024 r.

0100-OAG.263.36.2024

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot.: postępowania na przegląd systemów ogrzewania dachów.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000.00 zł i do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęło pytanie.

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

„Chcielibyśmy zapytać, co zamawiający rozumie poprzez inspekcję systemu odwodnienia oraz wyczyszczenie rewizji w rurach spustowych w usłudze przeglądu dot. zamówienia publicznego o numerze postępowania 0100-OAG.263.36.2024?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przez inspekcję systemu odwodnienia oraz wyczyszczenie rewizji w rurach spustowych Zamawiający rozumie przeprowadzenie oględzin miejsc, gdzie przewody grzewcze wchodzi do wpustów dachowych i ewentualne usunięcie drobnych nieczystości np. liści przy koszykach wpustów do których poprowadzone są przewody grzewcze.

DYREKTOR
ODDZIAŁU REGIONALNEGO
KRUS w Białymstoku

mgr inż. Mariusz Maciej Żmijewski