



Gdańsk, dnia 10 października 2024 r.

0400-OAG.263.27.3.2024

### **Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy ogłoszenia na zakup wraz z montażem 3 zestawów urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych w Placówce Terenowej KRUS w Sztumie.**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

#### **Pytanie 1.**

Chciałbym się dowiedzieć, jakie są możliwości poprowadzenia przewodów klimatyzacji (freonowych) między jednostką wew. a zew.? Tak, by było to zgodne z prawem budowlanym.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w § 2 pkt 1 ppkt 3) wzoru umowy określił, że „Wykonawca przedmiot umowy wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (...)”.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 268 określa, że w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzić innych instalacji w szczególności elektrycznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1225, z 2023 r. poz. 2442, z 2024 r. poz. 726)

Zamawiający dopuszcza poprowadzenie przewodów klimatyzacji po elewacji od strony parkingu wewnętrznego Placówki Terenowej KRUS w Sztumie.

#### **Pytanie 2.**

Proszę również rozważyć możliwość postawienia więcej niż 3-ch jednostek zewnętrznych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu 4 jednostek zewnętrznych, jeżeli są uwarunkowania techniczne, które usprawnią montaż linii od urządzeń zewnętrznych do jednostek wewnętrznych.

**Pytanie 3.**

Czy ma również grzać w zimie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zaleca stosowanie urządzeń, które również grzeją w zimie.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przesunięciu do dnia 15.10.2024 r. do godz. 12:00.**

DYREKTOR  
OR KROS w Gdańsku  
mgr inż. Wojciech Zielonka

