



1500-OAG.263.98.2024

Wrocław, dnia 08 października 2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: Remont dachu budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie, znak: 1500-OAG.263.94.2024

Zamawiający informuje, że w dniu 07.10.2024 r. do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Na jaką wysokość przerobić kominki wentylacyjne rurą ocynkowaną fi 220 mm?

Odpowiedź: wylot na wysokości 60 cm nad pokryciem.

Pytanie 2

Jaka jest grubość termoizolacji żeby dobrać odpowiednie tuleje teleskopowe z śrubami do betonu?

Odpowiedź: 145 mm.

Pytanie 3

Czy jest potrzeba ułożenia papy wentylacyjnej perforowanej?

Odpowiedź: nie ma potrzeby - założono montaż mechaniczny papy bez jej zgrzewania do istniejącej papy. W ten sposób jest zapewniona wentylacja starego pokrycia.

W miejscach zawilgoconych można dodatkowo przed ułożeniem papy nawierzchniowej ponacinać istniejące pokrycie dla zapewnienia lepszej wentylacji. Pozycja KNR 0-22 0528-02 zawiera wstawienie kominków wentylacyjnych w ilości 2 szt/100 m².

Pytanie 4

Jeśli jest potrzeba montażu papy perforowanej i następnie papy nawierzchniowej to czy zamiast takiego układu można zastosować papę renowacyjną wentylacyjną np. Izobit RenoLine?

Odpowiedź: przyjęto montaż mechaniczny papy nawierzchniowej z uwagi na możliwość rozwarstwienia obecnie istniejących warstw. Z uwagi na wysoką odporność na siłę rozciągającą wzdłuż: 1000 N/50 mm i w poprzek: 900 N/50 mm można zastosować proponowaną papę pod warunkiem wykonania dodatkowego montażu na zakładach.

Pytanie 5

W przedmiarze robót nie ma pozycji o obróbce blacharskiej komina tj. montaż listwy dociskowej wraz z uszczelnieniem?

Odpowiedź: Na dachu nie ma kominów murowanych a jedynie okrągłe z blachy.

Przyjęto obróbkę istniejących kominków papą na wysokość 30 cm a następnie nałożenie na to kominków stalowych o odpowiednio większej średnicy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie na 10.10.2024 r. godz. 10:00.