

Załącznik nr 1 do umowy  
nr 0600-OP.263.5.2025  
z dnia .....

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
- specyfikacja urządzeń oraz montażu klimatyzatorów**

1. Nowo zamontowane klimatyzatory ściennie wewnętrzne z jednostkami zewnętrznymi muszą spełniać następujące warunki:
  - moc chłodnicza - minimum 2,5 kW;
  - klasa energetyczna w trybie chłodzenia – minimum A++;
  - sterowanie inwerterem;
  - zakres pracy – chłodzenie: od -15°C do +50°C;
  - zakres pracy – ogrzewanie: od -15°C do +24°C;
  - czynnik chłodniczy - R32.
2. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV.