

Bielsk Podlaski, dnia 04.03.2025 r.

Warunki Nr DI/7/2025

przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w budynku przy ul. Białostocka 22 w Bielsku Podlaskim.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) oraz wniosku KRUS Oddziału Regionalnego w Białymstoku dotyczącego budynku administracji publicznej siedziba KRUS przy ulicy Białostockiej 22 na działce 2099/3 w Bielsku Podlaskim określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce i sposób doprowadzenia przyłącza do węzła ciepłego Odbiorcy:

Miejsce wprowadzenia do budynku Odbiorcy przyłącza do wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej Dostawcy przedstawiono w załączonym projekcie zagospodarowania terenu (Załącznik Nr 2). Przyłącze zostanie zaprojektowane i wykonane rurami preizolowanymi o przekroju nominalnym nie mniejszym niż 2xDN25 układanymi w ziemi. Przekrój rurociągów, trasa oraz dokładna długość przyłącza ustalona zostanie na etapie projektowania.

Przyłącze do budynku Odbiorcy zostanie zakończone zaworami odcinającymi za przejściem przez ścianę budynku. Doprowadzenie rurociągów od tych zaworów do węzła ciepłego należeć będzie do obowiązków Odbiorcy.

Przyłącze zostanie wykonane przez Dostawcę po zaakceptowaniu przez Odbiorcę niniejszych warunków, podpisaniu umowy przyłączeniowej i wniesieniu opłaty przyłączeniowej wg stawek określonych w taryfie obowiązującej w dniu podpisania umowy przyłączeniowej.

2. Miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu węzła ciepłego, między przedsiębiorstwem ciepłowniczym a Odbiorcą:

Granicę własności urządzeń oraz ich eksploatacji będą stanowić zawory odcinające za przejściem przez ścianę budynku Odbiorcy.

3. Obliczeniowe natężenie przepływu i tabele regulacyjne dostarczanego do węzła ciepłego:

Wg załącznika Nr 1 – Tabela regulacyjna.

4. Wymagania dotyczące:

a) układu technologicznego węzła ciepłego i instalacji odbiorczej ze względu na racjonalne wykorzystanie ciepła oraz oddziaływanie na warunki eksploatacji sieci ciepłowniczej i sterowanie pracą tej sieci:

Węzeł wymiennikowy wyposażony w regulator ograniczający przepływ do wielkości wynikającej z mocy zamówionej. Układ technologiczny, elementy węzła, sposób sterowania jego pracą oraz wyregulowanie instalacji odbiorczych powinny zapewniać schłodzenie wody sieciowej powracającej z węzła do poziomu określonego w „Tabeli regulacyjnej” stanowiącej załącznik nr 1.

b) miejsca zainstalowania:

— urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła ciepłego:

W układzie technologicznym węzła.



RPW/45801/2025-1B



EZD RP OR KRUS Białystok
Małgorzata Sapierska MS
(0102-PU)
Data rejestracji: 2025-03-06
Data wpływu: 2025-03-05

— **układu pomiarowo-rozliczeniowego:**

Licznik ciepła zostanie zainstalowany przez Dostawcę za zaworami odcinającymi po przejściu przyłącza ciepłowniczego przez ścianę budynku. W układzie technologicznym węzła należy przewidzieć miejsce na zainstalowanie przez Dostawcę wodomierza do pomiaru ilości wody sieciowej zużytej do napełniania i uzupełniania ubytków w instalacji Odbiorcy.

c) regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych:

Według uznania Odbiorcy.

d) zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametrów nośnika ciepła oraz ilości ciepła dostarczanego do węzła cieplnego:

Brak wymagań Dostawcy wobec Odbiorcy w tym zakresie.

e) miejsca połączenia węzła z przyłączem oraz miejsca zainstalowania urządzeń mierzących ilość ciepła i ilość wody, dostarczonych z sieci ciepłowniczej w celu napełniania instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków wody w tych instalacjach;

Dostawca zakończy przyłącze zaworami odcinającymi i licznikiem ciepła po przejściu przez ścianę budynku. Połączenie węzła z przyłączem i wewnętrzną instalacją odbiorczą należy do obowiązków Odbiorcy.

Licznik ciepła do pomiaru ilości ciepła pobranego w węźle oraz wodomierz do pomiaru ilości wody sieciowej zużytej do napełniania i uzupełniania ubytków w instalacji Odbiorcy zainstaluje Dostawca na własny koszt. Urządzenia te pozostawać będą własnością Dostawcy.

5. Inne informacje niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej węzła cieplnego i instalacji odbiorczych:

Wymagania formalne :

- a) dokumentacja węzła powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),
- b) stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- c) projekt /schemat technologiczny/ węzła cieplnego zostanie wykonany przez Odbiorcę i przedłożony Dostawcy do akceptacji.

6. Termin ważności warunków:

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty ich wydania.

7. Inne okoliczności wynikające z warunków lokalnych.

Podstawą rozpoczęcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przyłączenie. Podpisanie umowy o przyłączenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

Załączniki:

1. Tabela regulacyjna.
2. Mapa ze wskazanym miejscem wprowadzenia przyłącza do budynku Odbiorcy.
3. Projekt umowy o przyłączenie.

Prezes Zarządu
Jakub Gałka

Tabela regulacyjna wysokich parametrów dla węzła ciepłego w budynku przy
ul. Białostockiej 22 w Bielsku Podlaskim

Moc zamówiona w kW		36,0
Temperatura wody sieciowej zasilającej węzeł ciepły w warunkach obliczeniowych w °C		125,0
Temperatura wody sieciowej zwracanej z węzła ciepłego w warunkach obliczeniowych w °C		70,0
Przepływ obliczeniowy wody sieciowej przez węzeł c.o. w m ³ /godz. (pomiar na powrocie)		0,58
Ciśnienie dyspozycyjne dla węzła mierzone na wejściu przyłącza do budynku w MPa		0,03 - 0,1
Temperatura zewnętrzna	Temperatura wody sieciowej zasilającej węzeł	Temperatura wody sieciowej zwracanej z węzła
°C	°C	°C
-22 i niżej	125,0	70,0
-21	123,2	69,2
-20	121,4	68,4
-19	119,7	67,7
-18	117,9	66,9
-17	116,1	66,1
-16	114,3	65,3
-15	112,5	64,5
-14	110,8	63,8
-13	109,0	63,0
-12	107,2	62,2
-11	105,4	61,4
-10	103,6	60,6
-9	101,8	59,8
-8	100,1	59,1
-7	98,3	58,3
-6	96,5	57,5
-5	94,7	56,7
-4	92,9	55,9
-3	91,2	55,2
-2	89,4	54,4
-1	87,6	53,6
0	85,8	52,8
1	84,0	52,0
2	82,3	51,3
3	80,5	50,5
4	78,7	49,7
5	76,9	48,9
6	75,1	48,1
7	73,3	47,3
8	71,6	46,6
9	69,8	45,8
10 i wyżej	68,0	45,0

Dostawca odpowiada za:

- utrzymywanie średniodobowej temperatury wody sieciowej zasilającej węzeł z tolerancją +2 -5 %
- utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego dla węzła w granicach 3 - 10 m H₂O

Odbiorca odpowiada za:

- utrzymywanie temperatury wody sieciowej zwracanej z węzła z tolerancją + - 7 %

Prezes Zarządu

 Jakub Gafka

UMOWA NR 6/2025

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego Odbiorcy w budynku przy ul. Białostocka 22 w Bielsku Podlaskim

zawarta w dniu 14.04.2025 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej S.A. w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-020-04-02, REGON: 050213754, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000005087, kapitał zakładowy – 9.558.400 zł., uiszczone wkłady – 9.558.400 zł, które reprezentuje:

Jakub Jerzy Gałka – Prezes Zarządu,

zwanym w treści umowy „Dostawcą”

a

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez: **Mariusza Macieja Żmijewskiego - Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku,**

z siedzibą w Białymstoku 15-099 przy ulicy Legionowej 18, NIP 526-00-13-054, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 553/2024 z dnia 25.07.2024 r.,

zwanym w treści umowy „Odbiorcą”.

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie węzła ciepłego Odbiorcy w budynku przy **ul. Białostockiej 22 na działce nr 2099/3 w Bielsku Podlaskim** do sieci ciepłowniczej Dostawcy na zasadach zawartych w wydanych warunkach przyłączenia **Nr DI/7/2025 z dnia 04.03.2025 r.**
2. Zapotrzebowanie mocy dla wyżej wymienionego budynku ustala się na **0,036 MW**, w tym:
- **centralne ogrzewanie – 0,036 MW.**
3. Odbiorca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do wymienionego w ust. 1 obiektu w postaci Trwałego Zarządu.

§ 2.

Szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług ciepłowniczych określone zostaną w umowie sprzedaży ciepła.

§ 3.

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana w dowolnym terminie za porozumieniem stron.
2. Każda ze Stron ma prawo odstąpienia od umowy w okresie do dnia złożenia zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie powiatowym w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
 - 1) brak możliwości technicznych realizacji inwestycji spowodowanych nie wyrażeniem zgody właścicieli innych nieruchomości na wbudowanie w ich nieruchomościach sieci

- ciepłowniczej lub odmowa uzgodnienia lokalizacji rozbudowy sieci przez właścicieli innych mediów (woda, kanalizacja, telefon, energia elektryczna);
- 2) brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji przyłącza spowodowany koniecznością przebudowy instalacji innych mediów (woda, kanalizacja, telefon, energia elektryczna).
 3. Odstąpienie od umowy jednej ze stron powoduje obowiązek zwrotu, drugiej stronie, kosztów poniesionych do dnia odstąpienia.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają możliwości rozwiązania lub odstąpienia od Umowy na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 5. Umowa na dostawę energii ciepłej zostanie zawarta przed rozpoczęciem poboru ciepła, po spełnieniu przez obie strony warunków wynikających z niniejszej umowy.

§ 4.

Do obowiązków **Odbiorcy** należy:

- 1) wykonanie na swój koszt i swoim staraniem jednofunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego w budynku oraz jego połączenie z instalacjami odbiorczymi i przyłączem ciepłowniczym. Połączenie należy wykonać bezpośrednio na wskazanej w „Warunkach przyłączenia Nr DI/7/2025 z dnia 04.03.2025 r.”, granicy własności t.j. za zaworami odcinającymi za przejściem przez ścianę budynku Odbiorcy (patrzac od strony przyłącza ciepłowniczego),
- 2) doprowadzenie na swój koszt i swoim staraniem rurociągów od zaworów odcinających za przejściem przez ścianę budynku do węzła cieplnego,
- 3) wyregulowanie na swój koszt i swoim staraniem instalacji odbiorczych do wielkości zamówionej mocy wraz z montażem niezbędnych urządzeń regulacyjnych na własnej instalacji,
- 4) przygotowanie na swój koszt i swoim staraniem w pomieszczeniu budynku Odbiorcy, po przejściu przez ścianę, miejsca na zainstalowanie urządzeń Dostawcy, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy,
- 5) umożliwienie nieodpłatnego korzystania przez Dostawcę z energii elektrycznej w okresie budowy przyłącza cieplnego.

§ 5.

1. **Odbiorca** oświadcza, iż wyraża zgodę na dysponowanie przez Dostawcę nieruchomością położoną w Bielsku Podlaskim przy ul. Białostockiej 22, składającej się z działki o numerze geodezyjnym 2099/3, w celu budowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, zajęcie nieruchomości na czas robót budowlanych oraz na następujący zakres uprawnień Dostawcy:
 - 1) prawo do wbudowania w nieruchomości infrastruktury ciepłowniczej;
 - 2) prawo do utrzymywania urządzeń na nieruchomości i przesyłu nimi ciepła;
 - 3) prawo do swobodnego dostępu do urządzeń z czym wiąże się przejazd albo przejście przez nieruchomość;
 - 4) prawo do wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych oraz remontowych, w tym przy użyciu niezbędnego sprzętu;

- 5) prawo do podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia awarii w trybie dostępu do nieruchomości po uprzednim powiadomieniu telefonicznym właściciela.
Numer telefonu do powiadomień: **503 987 523**;
 - 6) prawo do wymiany zużytych elementów urządzeń;
 - 7) prawo do odbudowy i rozbudowy urządzeń infrastruktury ciepłowniczej.
2. Odbiorca nie będzie w przyszłości rościł sobie praw do przyłącza, ani próbował czerpać korzyści z faktu jego istnienia na jego terenie.

§ 6.

Do obowiązku **Dostawcy** należy:

1. zaprojektowanie i wykonanie sieci oraz przyłącza ciepłowniczego do budynku Odbiorcy na swój koszt i swoim staraniem,
2. zainstalowanie w budynku Odbiorcy układu pomiarowo – rozliczeniowego służącego do pomiaru ilości pobranej energii cieplnej dla potrzeb całego obiektu oraz wodomierza do pomiaru ilości wody sieciowej zużytej do napełnienia i uzupełniania ubytków w instalacji Odbiorcy na swój koszt i swoim staraniem,
3. załatwienie na swój koszt i swoim staraniem wszystkich spraw formalno–prawnych związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej i wykonaniem przyłącza zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zmianami).

§ 7.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 8 pkt 2, z uwzględnieniem postanowień art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zmianami) Dostawca pobierze, a Odbiorca uiszczy opłatę przyłączeniową w wysokości wynikającej z iloczynu długości przyłącza ciepłowniczego i stawki opłaty za przyłączenie wg taryfy obowiązującej w dniu podpisania niniejszej Umowy, według wyliczenia:
stawka opłaty netto za 1 m.b. przyłącza 2 x DN 25 – 455,36 zł
długość przyłącza – 25 m.b.
opłata netto za przyłączenie 25 m.b. x 455,36 zł/m.b. = 11 384,00 zł
podatek VAT 23%: 0,23 x 11 384,00 zł = 2 618,32 zł
opłata brutto za przyłączenie: 11 384 zł + 2 618,32 zł = 14 002,32 zł
(słownie: czternaście tysięcy dwa złote 32/100).
2. Strony zastrzegają, iż wskazana w ust. 1 wysokość opłaty za przyłączenie może ulec zmianie w związku z ustaleniem ostatecznej długości przyłącza na podstawie projektu budowlanego. O ustaleniu ostatecznej długości przyłącza Dostawca niezwłocznie poinformuje Odbiorcę i wskaże ostateczną wysokość opłaty za przyłączenie.
3. Opłatę Odbiorca wniesie w terminie 14 dni od otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę. Faktura wystawiona będzie przez Dostawcę nie wcześniej niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych o których Dostawca poinformuje Odbiorcę.

M
B
7
17

§ 8.

1. Próby i odbiory częściowe będą przeprowadzane w trakcie realizacji robót w obecności uprawnionych przedstawicieli Stron. Wyniki prób i odbiorów potwierdzone zostaną przez strony stosownymi protokołami.
2. Koordynacja prac budowy przyłącza ciepłego do obiektu Odbiorcy należy do Dostawcy.

§ 9.

1. Strony określają termin realizacji przyłączenia węzła ciepłego Odbiorcy w budynku przy ul. Białostockiej 22 na działce nr 2099/3 w Bielsku Podlaskim do sieci ciepłowniczej Dostawcy **do października 2025 r.**
2. Odbiorca określa termin rozpoczęcia odbioru ciepła z sieci ciepłowniczej Dostawcy **od października 2025 r.**

§ 10.

1. Miejsce rozgraniczenia własności oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji stanowić będą pierwsze zawory odcinające na przyłączy po przejściu przez ścianę budynku.
2. Miejscem pomiaru zużycia energii cieplnej i ilości wody sieciowej do uzupełniania ubytków z instalacji będzie pomieszczenie, w którym będzie znajdował się węzeł cieplny.
3. Odbiorca umożliwi i zapewni stały dostęp Dostawcy do pomieszczenia z zainstalowanymi urządzeniami pomiarowo-rozliczeniowymi celem dokonywania ich odczytów, napraw i konserwacji oraz zabezpieczy urządzenia kontrolno-pomiarowe Dostawcy przed ich kradzieżą i uszkodzeniem.

§ 11.

1. Odbiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży ciepła obowiązującej najpóźniej od dnia rozpoczęcia odbioru ciepła na moc zamówioną w łącznej wysokości określonej w § 1 ust. 2 za cenę zgodną z obowiązującą Taryfą dla Ciepła.
2. Odbiorca zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej Dostawcy przez okres nie krótszy niż 5 lat liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła.

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

§ 13.

1. Odbiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszej umowy i późniejszej umowy sprzedaży ciepła, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).



2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze Stron.

Odbiorca:

DYREKTOR
OR KRAJUS w Białymstoku

[Signature]
mgr inż. Mariusz Maciej Żmijewski

 KASA ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Oddział Regionalny w Białymstoku
15-099 Białystok, ul. Legionowa 18
tel. centr.: 85 749-73-00


Dostawca:

Prezes Zarządu

[Signature]
Jakub Gałka

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
17-100 Białystok Podlaski, ul. 3 Maja 22
tel. 85 731 24 82, 85 731 90 30
NIP: 5430200402, REG.: 050213754
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000005037
Kapitał zakładowy 3 558 400 zł
Ubezpieczenie w/w 9 558 400 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. finansowych

[Signature]
Główny Księgowy
mgr Izabela Boguszewska

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem formalno-prawnym

Urszula Perkowski
dnia podpis *[Signature]*

RADCA PRAWNY
nr upraw. Bł- 1369

GLÓWNY SPECJALISTA

2025/04-12

mgr Adam Makuszewski

KIEROWNIK

wydziału Administracyjno-Gospodarczego

22 XI-2025

[Signature]
mgr Waldemar Wagienfeld

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia 2016/679 od dnia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego obowiązują poniższe zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MPEC S.A.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. 3 Maja 22 17-100 Bielsk Podlaski, email: sekretariat@mpecsa.pl, tel. +48 85 731 90 30.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych w zasobach MPEC S.A. jest niezbędne do wykonania umowy, obsługi, ustalenia/dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
3. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane na drodze umowy w zakresie niezbędnym do ich realizacji.
4. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z MPEC S.A. na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym i logistycznym, bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane za zgodą z tytułu umowy przetwarzane będą przez okres jej trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez MPEC S.A. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą pisemną na adres MPEC S.A. lub elektronicznie na adres email: sekretariat@mpecsa.pl.
7. Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez MPEC S.A. w celu zawarcia i realizacji umowy za wyjątkiem danych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
11. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.