



Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50
61-807 Poznań

T: +48 61 853 09 20
F: +48 61 853 09 21

poznan@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

1200-OAG.263.74.2025

Poznań, dnia 16 lipca 2025 r.

**Do wszystkich Wykonawców,
którzy zapoznali się
z ogłoszeniem o zamówieniu**

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

„Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła olejowego na gazowy w Placówce Terenowej KRUS w Szamotułach.”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu informuje, że zainteresowany Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania.

Pytanie 1:

Czy w zakres prac budowlanych i projektowych wchodzi przyłącze do sieci PSG, czy ten zakres wykona PSG ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonanie przyłącza do sieci PSG nie wchodzi w zakres prac budowlanych i projektowych, powyższy zakres prac zostanie wykonany przez Podmiot działający na zlecenie PSG. Do obowiązków Wykonawcy należy jedynie przygotowanie w ogrodzeniu miejsca pod szafkę gazową PZ2.

Pytanie 2:

Czy w zakres prac budowlanych wchodzi demontaż wanny betonowej zbiorników olejowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje demontażu wanny betonowej zbiorników olejowych.

Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR
OR KRUS w Poznaniu

Maria Ewa Wróblewska