



Koszalin, dnia 21 października 2025 r.

0600-OAG.21.5.2025

Wszyscy zainteresowani

Dot.: zmian treści dokumentacji postępowania nr 0600-OAG.21.5.2025.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że po przeprowadzeniu wizji lokalnych dokonano zmian treści dokumentacji postępowania nr 0600-OAG.21.5.5025 z dnia 19 września 2025 r. dot. „Zakupu i montażu agregatu prądotwórczego obok budynku OR KRUS w Koszalinie”. W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do dnia 24.10.2025 r.

Wprowadzono następujące zmiany:

W dokumencie „Ogłoszenie o zamówieniu” w pkt 2, wykreślono następujące ppkt. IV, V, VII, XIII, XIV, XV. W związku z tym:

ppkt IV otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń na montaż agregatu prądotwórczego i wszelkich prac towarzyszących zgodnie z obowiązującymi przepisami”,

ppkt V: „Dostawie i montażu agregatu prądotwórczego o mocy zgodnego z opracowanym projektem, wytycznymi producenta oraz sztuką budowlaną wraz z przygotowaniem. Wykonawca zamontuje agregat na płycie prefabrykowanej, zbrojonej, którą dostarczy i która będzie dostosowana do ciężaru agregatu. Agregat w wersji zabudowanej, wyciszonej, przeznaczony do pracy na zewnątrz”,

ppkt VI: „Wykonaniu okablowania pomiędzy agregatem i rozdzielnią główną zlokalizowaną w przedmiotowym budynku”, ppkt VII: „Uruchomieniu, przetestowaniu i kontroli pracy układów zasilania awaryjnego, jako kompletnego elementu składającego się z dostarczonych urządzeń oraz istniejącej rozdzielni elektrycznej i układu SZR”,

ppkt VIII: „Wykonaniu stosownych testów, sprawdzeń i pomiarów odbiorczych, w tym pomiarów hałasu na granicy działek (dzień, noc – tło oraz pracujące urządzenie dla obciążenia maksymalnego) oraz przedstawienie ich w postaci odpowiednich protokołów. Protokoły pomiarów elektrycznych powinny być podpisane przez 2 osoby ze stosownymi uprawnieniami w zakresie pomiarowym (świadcstwo kwalifikacji E dla osoby wykonującej pomiary oraz D dla osoby dozorującej)”,

ppkt IX: „Wykonaniu dokumentacji powykonawczej, szczegółowych schematów ideowych zasilania i sterowania układami przełączania zasilania oraz przeprowadzeniu stosownych odbiorów”,

ppkt X: „Przeszkoleniu wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń”.

Dodano ppkt. XI, o brzmieniu „ Skonfigurowanie agregatu z istniejącą instalacją fotowoltaiczną”. W powyższym dokumencie usunięto również załącznik nr 1- „specyfikacja”. W związku z tym punkt 4 ppkt 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby na formularzu oferty (załącznik nr 1), wszystkie obliczenia dokonane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – zaokrąglenia należy wykonywać zgodnie z zasadami matematycznymi” oraz w punkcie 5: „Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty”, nowe brzmienia otrzymują:

ppkt 1) „wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu”,

ppkt 2) „parafowany wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu”,

ppkt 3) „specyfikacja agregatu proponowanego przez Wykonawcę”,

ppkt 4) „dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej Formularz ofertowy do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy oferty nie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w dokumentach rejestrowych”,

ppkt 5) „uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia”.

W punkcie 10 ppkt 1,2,3, również otrzymują nowe brzmienie:

1) Załącznik nr 1 – formularz oferty,

2) Załącznik nr 2 – wzór umowy,

3) Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, „Formularz oferty” w pkt 4, zmieniono zapisy dotyczące Warunki gwarancji z „co najmniej 48-miesięcznej” na „co najmniej 24-miesięcznej gwarancji”. Usunięto specyfikację z parametrami agregatu oraz dodano załącznik nr 1 do powyższego dokumentu „Przykładowa specyfikacja”. Dodano w „Załącznikach do niniejszego Formularza oferty załącznik nr 4: „Specyfikacja agregatu proponowanego przez Wykonawcę (załącznik zostanie dołączony do oferty przez Wykonawcę)”

W załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór umowy” w § 1 ust. 2 wykreślono następujące pkt. : d, e, g, m, n, o. W związku z tym:

pkt d) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń na montaż agregatu prądotwórczego i wszelkich prac towarzyszących zgodnie z obowiązującymi przepisami”,

pkt e): „Dostawie i montażu agregatu prądotwórczego zgodnego z opracowanym projektem, wytycznymi producenta oraz sztuką budowlaną wraz z przygotowaniem. Wykonawca zamontuje agregat na płycie prefabrykowanej, zbrojonej, którą dostarczy i która będzie dostosowana do ciężaru agregatu. Agregat w wersji zabudowanej, wyciszonej, przeznaczony do pracy na zewnątrz”,

pkt f): „Wykonaniu okablowania pomiędzy agregatem i rozdzielnią główną zlokalizowaną w przedmiotowym budynku”,

pkt g): „Uruchomieniu, przetestowaniu i kontroli pracy układów zasilania awaryjnego, jako kompletnego elementu składającego się z dostarczonych urządzeń oraz istniejącej rozdzielni elektrycznej i układu SZR”,

pkt h): „Wykonaniu stosownych testów, sprawdzeń i pomiarów odbiorczych, w tym pomiarów hałasu na granicy działek (dzień, noc – tło oraz pracujące urządzenie dla obciążenia maksymalnego) oraz przedstawienie ich w postaci odpowiednich protokołów. Protokoły pomiarów elektrycznych powinny być podpisane przez 2 osoby ze stosownymi uprawnieniami w zakresie pomiarowym (świadectwo kwalifikacji E dla osoby wykonującej pomiary oraz D dla osoby dozorującej)”,

pkt i): „Wykonaniu dokumentacji powykonawczej, szczegółowych schematów ideowych zasilania i sterowania układami przełączania zasilania oraz przeprowadzeniu stosownych odbiorów”,

pkt j): „Przeszkoleniu wskazanych przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń”.

Dodano pkt. k o brzmieniu „Skonfigurowanie agregatu z istniejącą instalacją fotowoltaiczną”.

W § 3 ust. 1 zmieniono zapis: „Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 48-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia” na „Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia”.

Zmiany mają na celu doprecyzowanie zapisów i dostosowanie ich do rzeczywistych warunków wykonania zamówienia.

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA DYREKTORA
OR KRUS w Koszalinie

22.10.2022

Joanna Tesmer