



Białystok, 2025-10-16

0100-OAG.263.55.2025

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dot.: postępowania na dostawę stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000.00 zł i do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) nie stosuje się przepisów ww. ustawy wpłynęły pytania. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający dopuszcza stację z gniazdem + kabel oddzielnie z możliwością zablokowania w gnieździe? Dzięki temu Zamawiający nie będzie narażony na konieczność wymiany całej stacji podczas uszkodzenia kabla, tylko nastąpi wymiana kabla na nowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż stacji z gniazdem.

Pytanie nr 2

„Czy zamawiający oczekuje przedłużenia gwarancji na stację ładowania do 60 miesięcy?”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga 24 miesięcznego okresu gwarancji na stację ładowania.

Pytanie nr 3

„Czy zamawiający wymaga aby dokładność aparatury pomiarowej w stacji ładowania była zgodna z normą EN 50470, która określa wymagania dla elektrycznych urządzeń do pomiaru energii elektrycznej (liczników)?”

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga aparatury pomiarowej zgodnej z normą EN 50470.

Pytanie nr 4

„Czy zamawiający wymaga aby dokładność aparatury pomiarowej w stacji ładowania była co najmniej MID klasy B zgodnie z normą EN 50470?”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający nie wymaga aparatury pomiarowej zgodnej z normą EN 50470.

Pytanie nr 5

„Proszę zamawiającego o wyjaśnienie jaki jest cel dodatkowej zewnętrznej skrzynki na stację? Wyjaśniając: Stacja może być umieszczona na zewnątrz, jest zgodna z IP54, jest odporna na warunki atmosferyczne. Kabel ładowania będzie na stałe zaryglowany w stacji ładowania co uniemożliwia jego kradzież. Stacja posiada system autoryzacji i nikt nieuprawniony przez właściciela nie będzie mógł ze stacji korzystać.”

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający dla części nr 1 zamówienia wymaga umieszczenia stacji ładowania i zapasu przewodu zasilającego stację w skrzynce/obudowie na zewnętrznej ścianie budynku w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz uniemożliwieniem dostępu do niej osobom nieuprawnionym.

Pytanie nr 6

„Proszę zamawiającego o określenie orientacyjnej długości trasy kablowej dla części I oraz części II od rozdzielnic budynku z której będzie zasilana stacja, do stacji ładowania.”

Odpowiedź na pytanie nr 6

Długość kabla zasilającego stację wynosi: w przypadku części I około 16 mb, a dla części II około 4 mb.

Pytanie nr 7

„Czy zamawiający oczekuje odbioru stacji przez UDT? Jeżeli tak, to czy oferta ma obejmować również przygotowanie i oznaczenie miejsc oraz mechaniczne zabezpieczenie stacji ładowania?”

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający nie oczekuje odbioru stacji przez UDT.

Pytanie nr 8

„Czy stacja będzie wyłącznie do użytku własnego Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 8

Stacja będzie służyć wyłącznie do potrzeb Zamawiającego, w celu ładowania służbowych pojazdów elektrycznych.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Żmijewski
Dyrektor oddziału

/- podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w systemie EZD RP/