



Warszawa, dnia 07 listopada 2025 r.

Informacja uzupełniająca do Ogłoszenia o zamówieniu z dn. 04.11.2025 r. na:

„Zakup UPS”

W związku z Państwa pytaniami Zamawiający informuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS z zakresem napięcia wejściowego 300 – 480V (-25% – +20%)? Przy dopuszczalnych parametrach sieci energetycznej wymagana tolerancja do 485V nie ma żadnego uzasadnienia.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS z ekranem LCD bez funkcji dotykowej? Rozwiązanie to ma taką samą funkcjonalność jak ekran dotykowy.

Odpowiedź: Nie, dopuszcza.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS bez interfejsów USB i RS485. Sposób komunikacji z zasilaczem wynika z indywidualnych rozwiązań każdego z producentów.

Odpowiedź: Nie, dopuszcza.

DYREKTOR
Biura Informatyki i Telekomunikacji

Krzysztof Piócienniczak