

.....  
(pieczęć Realizującego zamówienie)

Adresat:

Wszyscy Zainteresowani

**Ogłoszenie o zamówieniu / ~~Formularz zapytania ofertowego~~**  
(dostawa/usługa/robota budowlana)  
**Zakup UPS**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, Polska

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup UPS do budynku KRUS w Warszawie wraz z demontażem i utylizacją urządzeń zastanych, montażem dostarczonego urządzenia oraz usługami serwisu gwarancyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonych: specyfikacji technicznej urządzenia oraz projekcie umowy.

- 1) warunki gwarancji: zgodnie z umową;
- 2) warunki płatności: zgodnie z umową;
- 3) warunki dostawy (miejsce): Warszawa, al. Niepodległości 190
- 4) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:

**Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu.** Warunki udziału w postępowaniu stanowią załącznik do ogłoszenia.

3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z umową

4. Kryteria oceny ofert <sup>2)</sup>  
Cena 100%

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.  
Ofertę należy złożyć:

- 1) w wersji elektronicznej na e-mail: [magdalena.mazurkiewicz@krus.gov.pl](mailto:magdalena.mazurkiewicz@krus.gov.pl)  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2025 r. do godz. 12:00.  
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- a) wypełniony i podpisany formularz oferty;
- b) parafowany projekt umowy;
- c) karta katalogowa urządzenia;
- d) wykaz zrealizowanych zamówień;
- e) oświadczenie o dysponowaniu zespołem osób.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowanie bez podania przyczyn.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo doszczegółowienia postanowień wzoru umowy.
9. Zamawiający informuje, że na podstawie Art. 7 ust. 1 i 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
  - 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
  - 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

## 10. Klauzula informacyjna RODO

10.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest *Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa*, którą zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy;
- kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: e-mail - [iod@krus.gov.pl](mailto:iod@krus.gov.pl) lub listownie na adres: KRUS-Centrała, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: inspektor ochrony danych;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do danych osobowych podejmowane decyzje nie będą opierały się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, stosownie do art. 22 RODO;
- Wykonawca posiada:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych.

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, a w przypadku postępowania zakończonego - sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (wyjaśnienie: *skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania (wyjaśnienie: *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- Wykonawcy nie przysługuje:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.2 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.

DYREKTOR  
Biura Informatyki i Telekomunikacji  
*Krzysztof Płocienniczak*  
04 LIS. 2025

## Warunki udziału w postępowaniu

### 1. Doświadczenie zawodowe:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składa ofert wykonali co najmniej 2 zamówienia spełniające nw. wymagania:

- a) uruchomienie i integracja UPS-a modułowego;
- b) dostawa UPS-a o minimalnej mocy 40 kVA;
- c) dostawa UPS-a do obiektów użyteczności publicznej.

Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału **Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych zamówień** z podaniem: daty realizacji zamówienia, nazwy i adresu zamawiającego, wskazania warunku jaki spełnia wykazana realizacja [a), b), c)].

### 2. Personel techniczny

Zamawiający wymaga aby - dla realizacji przedmiotowego zamówienia - Wykonawca dysponował nw. zespołem osób:

- Minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności „instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalności budowlanych, posiadającą doświadczenie w zakresie minimum 1 kierowania robotami elektrycznymi podczas prac związanych z modernizacją pomieszczenia serwerowni.
- Minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
- Minimum jednym kierownikiem techniczny, posiadającym uprawnienia - „świadectwo kwalifikacji”:
  - Typu D do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięci nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń instalacji,
  - Typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji,

zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 4., poz. 1392), zwany dalej „Rozporządzeniem”.

- Co najmniej dwoma osobami – konserwatorami posiadającymi uprawnienia – świadectwo kwalifikacji typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięci nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięci do 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem.

Celem potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału **Wykonawca przedstawi oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, że dysponuje ww. zespołem osób.**

## Specyfikacja techniczna UPS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezprzerwowego źródła zasilania w postaci zasilacza UPS wykonanego w technologii on-line w trybie podwójnej konwersji wg poniższej specyfikacji technicznej:

- Moc: 40 kVA / 40 kW
- Technologia: On-Line, podwójna konwersja (VFI)
- Klasyfikacja i zgodność z normami: PN-EN IEC 62040-1, 62040-2, 62040-3
- Wejście: 3-fazowe, napięcie 380/400/415 V (zakres 304 ÷ 485 V), częstotliwość 50/60 Hz (autodetekcja), zakres 40 ÷ 70 Hz, PF ≥ 0,99, THDi < 3 %
- Wyjście: napięcie 380/400/415 V (konfigurowalne), dokładność ± 1 %, częstotliwość 50/60 Hz, dokładność ± 0,1 %, PF = 1, CF = 3:1, THDu ≤ 1 % (obciążenie liniowe), ≤ 4 % (obciążenie nieliniowe), zdolność przeciążeniowa < 110 % do 60 min, > 150 % do 200 ms
- Akumulatory: VRLA/AGM, napięcie ± 240 V DC (opcjonalnie ± 180 ÷ 276 V DC), czas podtrzymania min. 8 minut przy 40 kVA, OBM – zaawansowany system zarządzania
- Sprawność: ≥ 96 % (tryb sieci), ≥ 99 % (tryb ECO)
- Interfejs użytkownika: 5” ekran LCD dotykowy w języku polskim + LED
- Zabezpieczenia: zwarciove, przeciążeniowe, temperaturowe
- Alarmy: przeciążenie, praca z akumulatorów, niskie napięcie akumulatorów, awaria wentylatorów
- Możliwość pracy równoległej: do 4 jednostek
- Interfejsy: USB, RS232, RS485, styki bezpotencjałowe, sloty na karty rozszerzeń (SNMP, MODBUS)
- Obsługa systemów: MS Windows, Linux, Unix, MacOS, VMware ESXi (do wersji 8.0)
- Wymiary: ok. 360 × 950 × 850 mm, waga ok. 93 kg (bez akumulatorów)
- Warunki pracy: 0–40 °C, wilgotność 0–95 % (bez kondensacji)
- Hałas: ≤ 65 dB (100 % obciążenia)
- Stopień ochrony: IP20
- Montaż: pionowy, wolnostojący
- Produkcja: UE, Certyfikaty: ISO 9001 producenta.

Oferowane urządzenie do bezprzerwowego zasilania musi być fabrycznie nowe i musi pochodzić z seryjnej produkcji. Oferowane urządzenie musi posiadać oznakowanie CE (deklarację zgodności CE załączyć do oferty).

**Oferent ma obowiązek przedstawienia karty katalogowej producenta urządzenia z podaniem szczegółowych parametrów technicznych oferowanego urządzenia.**

