



Kielce, 2026-05-04.

0500-OP.263.44.2026

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania na zamówienie, którego przedmiotem jest:

„Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej wraz z przeglądami gwarancyjnymi”

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Zamawiający - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że Wykonawcy zwrócili się z następującymi pytaniami:

Pytanie 1:

„Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapytania na Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej wraz z przeglądami gwarancyjnymi

- 1) Czy dopuszcza się zamontowanie jednostek zewnętrznych na elewacji?
- 2) Jaki jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne płaski czy skośny (proszę podać kąt nachylenia), z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach(przewierty czy wolne kanały)?
- 3) Z dopuszcza się zamontowanie więcej niż 9 agregatów?
- 4) Proszę o udostępnienie rzutów.
- 5) Gdzie należy odprowadzić skropliny?
- 6) Proszę podać wymaganą wydajność jednostek zewnętrznych multisplit.
- 7) Zamawiający nie podał gdzie należy odprowadzić skroplin wobec tego nie ma możliwości określenia czy skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy za pomocą skroplin. Wobec tego proszę podać czy możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie skroplin czy trzeba zamontować pompki skroplin.
- 8) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego?
- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).”

Pytanie 2:

„Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące zapytania na Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej wraz z przeglądami gwarancyjnymi

1) W formularzu jest mowa o gwarancji 48 miesięcy, a OPZ 60 miesięcy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.”

Odpowiedź na Pytanie 1:

Ad. 1

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamontowania jednostek zewnętrznych na elewacji.

Ad. 2

Budynek PT KRUS w Kazimierzy Wielkiej jest obiektem 1 piętrowym częściowo podpiwniczonym o konstrukcji murowej. Mury zewnętrzne parteru i piętra z cegły pełnej ceramicznej od wewnątrz i kratówki od wewnątrz. Mury wewnętrzne nośne z cegły wapienno piaskowej a ścianki działowe z gazobetonu. Stropodach wentylowany. Konstrukcja dachu z płyt korytkowych na ściankach ażurowych z dziurawki.

Zamawiający przewiduje wykonanie przewiertów przez stropodach wraz z wykonaniem obróbek dekarских wykonanych otworów.

Zamawiający w Rozdziale II pkt 10 Ogłoszenia o zamówieniu, zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Ad. 3

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamontowania większej niż 9 ilości agregatów.

Ad. 4

Zamawiający załącza w dokumentach zamówienia rzuty parteru i I piętra.

Pozostałą dokumentację Zamawiający udostępni do wglądu w siedzibie OR KRUS w Kielcach ul Wojska Polskiego 65B.

Ad. 5

Zamawiający w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia w pkt 4 ppkt 2 i 3 opisał sposób odprowadzenia skroplin.

Ad. 6

Zamawiający zaleca wizję lokalną. Wykonawca dobiera wydajność urządzeń według potrzeb, aby zapewnić optymalne warunki działania urządzeń.

Ad. 7

Zamawiający w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia w pkt 4 ppkt 2 i 3 opisał sposób odprowadzenia skroplin.

Ad. 8

Zamawiający przewiduje budowę przyłącza z rozdzielni która znajduje się na parterze w wiatrołapie wejścia głównego do budynku wraz z wymaganymi zabezpieczeniami jednostek zewnętrznych.

Ad. 9, Ad. 10, Ad. 11

Zamawiający w Rozdziale II pkt 10 Ogłoszenia o zamówieniu, zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

Wykonawca – jako podmiot posiadający wiedzę fachową i doświadczenie – jest odpowiedzialny za ocenę warunków technicznych, dobór rozwiązań oraz określenie zakresu prac po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż w związku z rozbieżnością między dokumentami zamówienia, dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia – Formularz oferty.

W związku z powyższym zmieniony zostaje zapis Formularza oferty:

Udzielimy gwarancji na okres * miesięcy (nie mniej niż 60 miesięcy)

Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Ogłoszenia.

Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są do wykorzystania aktualnego Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert pozostaje bez zmian.

Z wyrazami szacunku

Kamil Baranowski w zastępstwie za

Adam Stoksik

Zastępca dyrektora ds. świadczeń

/podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/

Załączniki:

1) Aktualny Zał. Nr 2 do Ogłoszenia – Formularz oferty.