



Kielce, 2026-05-05.

0500-OP.263.44.2026

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania na zamówienie, którego przedmiotem jest:

**„Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej wraz z przeglądami gwarancyjnymi”**

**Pytanie i odpowiedź do postępowania**

Zamawiający - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem:

**Pytanie 1:**

„Dzień Dobry

W związku z postępowaniem na "Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej wraz z przeglądami gwarancyjnymi" proszę o odpowiedź na pytanie.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie parametru waga dla jednostki zewnętrznej dopuszczalne tolerancje i odchyłki tego parametru o 3,5 %, parametr ten nie będzie miał wpływu na pogorszenie jakości urządzenia lub znaczące obciążenie stropu.”

**Odpowiedź na Pytanie 1:**

Zamawiający dopuszcza zwiększenie wagi jednostki zewnętrznej do 5%.

**Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Ogłoszenia.**

**Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert pozostaje bez zmian.**

Z wyrazami szacunku

Kamil Baranowski w zastępstwie za  
Adam Stoksik

Zastępca dyrektora ds. świadczeń  
/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/