

ZAMAWIAJĄCY:
OR KRUS w Krakowie
ul. Bratysławska 1 A
31-201 Kraków

WYKONAWCA:
.....

.....
Nazwa i adres jednostki
w której użytkowane jest
urządzenie

PROTOKÓŁ KONSERWACJI KLIMATYZACJI
NUMER

DATA PRZEGLĄDU		
DANE URZĄDZENIA	LOKALIZACJA (NR POMIESZCZENIA)	
	TYP URZĄDZENIA	
	MARKA / MODEL	
	RODZAJ CZYNNIKA	
	ILOŚĆ CZYNNIKA	

WYKONANE CZYNNOŚCI:

LP	OPIS CZYNNOŚCI	WYKONANO	
		TAK	NIE
1.	Czyszczenie i przegląd obudowy urządzeń (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna)		
2.	Sprawdzenie stabilności mocowań jednostek wewnętrznych i zewnętrznych		
3.	Przeгляд elementów i połączeń elektrycznych		
4.	Przeгляд, czyszczenie (mycie, przedmuchanie, odkurzanie) i odgrzybianie jednostki zewnętrznej		
5.	Czyszczenie i dezynfekcja (odkażenie przeciwegrzybiczne) filtrów powietrza		
6.	Wymiana filtra powietrza w jednostce wewnętrznej (w razie potrzeby)		

7.	Sprawdzenie ciśnień i szczelności układu chłodniczego		
8.	Pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie jednostki wewnętrznej		
9.	Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzania skroplin		
10.	Sprawdzenie sterownika		
11.	Wymiana baterii w pilocie (w razie potrzeby)		
12.	Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (chłodzenie, praca wentylatora, osuszanie i ogrzewanie)		
13.	Sprawdzenie stanu technicznego otulin izolacyjnych przewodów zewnętrznych klimatyzatorów		

UŻYTE MATERIAŁY (ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI):

.....
.....
.....
.....

UWAGI I ZALECENIA:

.....
.....
.....
.....
.....

OCENA STANU TECHNICZNEGO:

URZĄDZENIE DZIAŁA / NIE DZIAŁA* PRAWIDŁOWO / BRAK MOŻLIWOŚCI NAPRAWY

PODPIS ODBIERAJĄCEGO:

PODPIS SERWISANTA:

.....

.....

* niepotrzebne skreślić