



Kraków, 2026-05-15

0700-OP.263.193.2026

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Placówce Terenowej KRUS w Proszowicach oraz Placówce Terenowej KRUS w Zakopanem.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający ze względu na możliwość montażu urządzeń w pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z pomieszczeniami biurowymi nie powinien zalecić w specyfikacji aby urządzenia były wykonane jako urządzenia w wersji cichej bez wentylatorów?

#### **Odpowiedź nr 1**

Uwzględniając sugestię Wykonawcy Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do Wzoru umowy) w ten sposób, że w **punkcie 3. Opisu przedmiotu zamówienia zapis: „automatyczna wentylacja: termostat + wentylatory” zastępuje zapis: „kompensator bez wentylatora (wersja wyciszona)”**.

**W związku ze zmianą treści Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 maja 2026 r. do godziny 12<sup>00</sup>.**

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Maciaś

Zastępca dyrektora

/- podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Tomasz Frankiewicz  
Kierownik wydziału  
Wydział Ogólny

.....  
(akceptacja elektroniczna)