



Kraków, 2026-05-20

0700-OP.263.193.2026

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Placówce Terenowej KRUS w Proszowicach oraz Placówce Terenowej KRUS w Zakopanem.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

#### Pytanie nr 1

Składamy zapytanie do zapytania ofertowego.

Dlaczego Zamawiający zmienił OPZ w zakresie rodzaju chłodzenia w sposób, który znowu eliminuje praktycznie wszystkich producentów kompensatorów mocy biernej? Jest bodajże jeden producent w Polsce, który ma w Swojej ofercie kompensatory na radiatorach, aczkolwiek nikt nie wspomina o tym, że kompensatory mocy biernej mają inną budowę niż np. falowniki fotowoltaiczne, gdzie radiator jest standardem jeśli chodzi o chłodzenie. Kompensatory mocy biernej, aby zachować długą żywotność potrzebują chłodzenia aktywnego, który odpowiednio rozprowadza powietrze. Kompensatory mocy biernej z aktywnym chłodzeniem przez wentylatory, mogą być z uznaniem stosowane w środku budynków i możemy wystąpić setki miejsc w sektorze publicznym, które mają takie kompensatory i nie mają żadnego problemu z hałasem.

Jeśli Zamawiający chciałby już dopisać jakieś kryterium w tym zakresie to powinno ono nie wskazywać technologii chłodzenia, a np. wprowadzić zapis, że Wykonawca oświadcza, iż urządzenia zamontowane w obiektach Zamawiającego nie będą pracować głośniejsz niż 40 dB, zgodnie z normą.

Taki zapis nie wyklucza producentów, a powoduje osiągnięcie głównego celu w postaci utrzymania hałasu w danym zakresie dB.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający podtrzymuje podane w modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia parametry urządzeń. Modyfikacja uwzględnia uzasadnione obiektywnie potrzeby Zamawiającego, a nie interesy konkretnego producenta urządzeń. Urządzenia zostaną zamontowane w pomieszczeniach, gdzie będą wykonywać swoje obowiązki pracownicy KRUS oraz gdzie będą obsługiwani klienci KRUS. Zamawiający w celu zapewnienia komfortu pracy i obsługi klienta zdecydował o konieczności zamontowania urządzeń, które nie będą emitowały hałasu.

Z wyrazami szacunku

Iwona Szablińska

Dyrektor oddziału

/- podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/

Tomasz Frankiewicz  
Kierownik wydziału  
Wydział Ogólny

.....  
(akceptacja elektroniczna)