



Kraków, 2026-05-13

0700-OP.263.193.2026

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w Placówce Terenowej KRUS w Proszowicach oraz Placówce Terenowej KRUS w Zakopanem.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytanie nr 1

Składamy prośbę o umożliwienie ofertowania urządzeń o klasie ochrony IP20, a nie IP31 tak jak jest to obecnie.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza kompensator o klasie ochrony IP 20.

Z wyrazami szacunku

Iwona Szablińska
Dyrektor oddziału

/- podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Tomasz Frankiewicz
Kierownik wydziału
Wydział Ogólny

.....
(akceptacja elektroniczna)