



Białystok, 2026-09-10

0100-OAG.263.24.2026

Zainteresowani Wykonawcy

Dot.: odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Montaż monitoringu wewnętrznego na salach informacyjnych w placówkach terenowych KRUS.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Montaż monitoringu wewnętrznego na salach informacyjnych w placówkach terenowych KRUS w dniu 8 września 2026 r. zostały złożone przez Wykonawców zapytania dot. ww. przedmiotu zamówienia. Zamawiający poniżej składa wyjaśnienia do poruszonych kwestii:

Pytanie 1. Witam, Chciałbym uzyskać wykaz zainstalowanych urządzeń wchodzących w skład istniejących systemów telewizji dozorowej w jednostkach KRUS, w celu zapoznania się z istniejącymi systemami monitoringu. Pozwoli mi to na dokładniejsze przygotowanie oferty. W razie pytań proszę o kontakt.

Odpowiedź na pytanie 1.: Zamawiający - ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa informacji oraz osób i mienia - nie może publikować wykazu urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji dozorowej w poszczególnych jednostkach KRUS. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu jej terminu z kierownikami poszczególnych placówek terenowych oraz podpisaniu oświadczenia o poufności informacji.

Pytanie 2. Prosimy o przekazanie uproszczonych rysunków budynków z naniesionymi punktami rozmieszczenia poszczególnych elementów. Oraz króciutkim opisem ile orientacyjnie metrów instalacji, ile listwa lub rurka a ile sufity podwieszane? Wyślanie pracownika na wizję lokalną zajmie 2 dni a to koszt około 6 tys. zł gdzie zarobek przy tak małej inwestycji będzie znikomy i nieproporcjonalny do kosztów wizji.

Odpowiedź na pytanie 2.: Zamawiający - ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa informacji oraz osób i mienia - nie może publikować rzutów poziomych budynków placówek terenowych z planowanym rozmieszczeniem kamer. Istnieje

możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu jej terminu z kierownikami poszczególnych placówek terenowych oraz podpisaniu oświadczenia o poufności informacji.

Pytanie 3. Jakie obecnie Systemy są zainstalowane na obiektach model i marka rejestratora

Odpowiedź na pytanie 3.: Odpowiedź udzielona w pytaniu 1.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dostarczy rzuty budynków z naniesionymi wcześniej zainstalowanych elementów CCTV w celu dodania nowych ? i W jakiej formie i co ma zawierać dokumentacja techniczna?

Odpowiedź na pytanie 4.: Ad 1. Odpowiedź udzielona w pytaniu 2. Ad 2. Wymagane elementy dokumentacji technicznej wymienione są w §1 ust. 19 wzoru umowy.

Pytanie 5.: Proszę podać konkretnie czy nowy system ma być analogowy HD czy IP, ponieważ decyduje cena i każdy wykonawca zastosuje system analogowy HD ze względu na niższą cenę. Systemy analogowe HD generują zniekształcenia i zakłócenia i stosowanie takiego systemu w 2026 roku mija się z celem.

Odpowiedź na pytanie 5.: Zamawiający wymaga kamery IP, co szczegółowo opisał rodzaje wymaganych kamer w Specyfikacji poszczególnych części systemu monitoringu oraz skrócony opis robocizny stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy. Zastosowany powinien być system spełniający wymagania opisane w opublikowanej dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 6.: Obecnie najnowsze monitory CCTV nie posiadają już złącz BNC bo są zbędne a mocno ograniczają dobór monitora , czy Zamawiający dopuszcza taki monitor i czy ma być to monitor 24/7 czy normalny monitor komputerowy?

Odpowiedź na pytanie 6.: Zamawiający wymaga aby punkt dozoru monitoringu w PT KRUS w Hajnówce zbudowany był na podbudowie rejestratora i, żeby bezpośrednio do niego podłączone były monitor i mysz. Jeżeli oferowany monitor zapewni prawidłową pracę systemu kamer i poszczególnych pozostałych elementów jak np. rejestrator, Zamawiający dopuszcza zastosowanie monitora bez złącza BNC.

Pytanie 7.: Czy Zamawiający dopuszcza kamery z mniejszym zasięgiem IR np. 20 m ze względu na małe pomieszczenia oraz wyższą temperaturą niż -30 stopni ze względu na pracę kamer wewn. wewnątrz.

Odpowiedź na pytanie 7.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer z mniejszym zasięgiem IR, pod warunkiem objęcia zasięgiem cały obszar, który powinna obejmować

kamera. Zamawiający dopuszcza temperaturę pracy wewnętrznej kamery monitoringowej od -10° C do +50° C .

Pytanie 8.: Proponował bym nie przepisywać od 20 lat tego samegoJ Nie stosuje się już nagrywarek DVD ze względu na małą pojemność i duże rozdzielczości kamer. Obraz zgrywa się poprzez USB 2.0 , USB 3.0 na przenośne szybkie dyski SSD, SSD M.2 lub PenDrive. Czy Zamawiający chce dostarczenia zamiast nagrywarki dysku SSD np. 1TB ?

Odpowiedź na pytanie 8.: Zamawiający wymaga, aby w przypadku PT KRUS w Hajnówce, w której system telewizji dozorowej budowany będzie od podstaw, szafa teletechniczna wyposażona była w nagrywarkę DVD lub w inne urządzenie umożliwiające dokonanie zapisu z kamer z wybranego okresu na płycie np. DVD-R, DVD+R, Blu-ray, itp.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Żmijewski
Dyrektor oddziału

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/