



Warszawa, 2026-09-30

1400-OAG.263.109.2026

Do wszystkich Wykonawców

*Dot.: prowadzonego postępowania, do którego na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na montaż regałów archiwalnych w Placówce Terenowej KRUS w Ostrołęce
(dostawa/usługa/roboty budowlane)*

Pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o informację czy zamawiający jako rozwiązanie równoważne do opisanego, które jednoznacznie wskazują na konkretny produkt, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań innych producentów o parametrach równoważnych lub lepszych, a mianowicie:

- koła żeliwne o średnicy 105 mm, zapewniające cichobieżną pracę, nie wpływające na parametry regałów w tym na wysokość całkowitą, poza tym regały posiadają dwa rodzaje kół – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z obustronnym kołnierzem współpracującym w odpowiednio wyprofilowanym kształcie toru jezdni. Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzone na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo-smarownych, nie wymagających konserwacji,
- wysokość szyny 17 mm

- szyny zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
- szyny rozmieszczone odpowiednio wg podanego rozstawu: regał 3000 mm - 45-1400-1400-195mm, regał 2200 - 45-1600-195mm

- wysokość profilu podstawy jezdni wynosi 115 mm, co nie ma wpływu na wysokość całkowitą regałów

Proszę także o wyjaśnienie różnicy w podanych informacjach, które parametry są prawidłowe:

- parametry regałów: długość półki 100 i 120cm, natomiast na projektach rozmieszczenia regałów podano półki o długości 100 i 110cm,

- parametry regałów: ilość półek w regałach - 8 lub 9 użytkowych + 1 kryjąca, natomiast na projektach rozmieszczenia regałów wg podanych liczby metrów bieżących półek użytkowych - 7 lub 8 półek użytkowych + 1 kryjąca, co jest zgodne z podaną wysokością regałów 228 i 258 cm,

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych lub lepszych rozwiązań, z zastrzeżeniem, że szyny prowadzące będą wykonane ze stali nierdzewnej.

Prawidłowe parametry regałów :

Długość półek: 100 i 110 cm

Ilość półek w regałach : 7 lub 8 półek użytkowych + 1 kryjąca.

Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów potwierdzających równoważność oferowanych regałów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z wniesionym pytaniem, przedłuża termin składania ofert **do dnia 01 października 2026r. do godziny 10:00.**

Z wyrazami szacunku

Izabela Prus-Brańska w zastępstwie za

Anna Choma

Zastępca dyrektora

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/