

Szczegółowy opis wymagań dotyczących bramki kontroli dostępu

Bramka kontroli dostępu, którą dostarczy Wykonawca powinna spełniać poniższe parametry:

- a) przejście o szerokości min. 90 cm,
- b) wysokość mechanizmu sterującego bramką: 100 cm,
- c) ramię wykonane ze szkła hartowanego lub trwałego tworzywa sztucznego np. poliwęglanu,
- d) posiadająca mechanizm napędowy i blokujący oraz czytnik kart dostępu,
- e) posiadająca funkcję alarmową w przypadku nieautoryzowanego przekroczenia bramki,
- f) otwarcie bramki za pomocą zaprogramowanej karty dostępu,
- g) bramka domyślnie zamknięta, dopóki nie otrzyma sygnału otwarcia,
- h) automatyczne zamykanie bramki po ok. 4 sekundach od autoryzowanego przejścia,
- i) automatyczne otwarcie bramki w sytuacji utraty zasilania,
- j) otwierana w dwóch kierunkach
- k) środowisko pracy: wewnętrzne,
- l) obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- m) połączenie słupków ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ściany za pomocą szkła hartowanego lub trwałego tworzywa sztucznego np. poliwęglanu (elementy służące do wypełnienia wolnych luk bramki, uniemożliwiające nieautoryzowane wejście),
- n) wyposażona w 2 szt. pilotów służących do zdalnego otwierania bramki z odległości nie mniejszej niż 15 m –20 m.,
- o) zasilanie bramki z wykorzystaniem instalacji elektrycznej zasilającej dotychczasową bramkę.