Zał.nr 2 do umowy

UWAGA: załącznik zostanie stosownie zmodyfikowany w zależności od wyboru Wykonawcy w poszczególnych częściach.

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH – CZĘŚĆ 1

Placówka Terenowa KRUS	Szczegółowa lokalizacja urządzenia	Pozycja nr	Moc nominalna	Producent, typ i model urządzenia, moc	Ilość w PT [szt.]	Lokalizacja jednostki zewnętrznej/dostęp
PT KRUS Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno	sala obsługi interesantów - parter	1	3,5 kW	klimatyzator ścienny Daikin FTX35K2V1B	5	Parter- sala obsługi- dostęp z drabiny
	sala obsługi interesantów - parter	2	3,5 kW	klimatyzator ścienny Daikin FTX35K2V1B		Parter- sala obsługi- dostęp z drabiny
	pom. teleinformatyczne/I piętro	3	7,1 kW	klimatyzator ścienny Daikin FAQ71CVFB		I piętro pom.teleinformatyczne tzw. serwerownia
	parter	4	2,3 kW	kurtyna powietrzna Havaco Sirion 150A		Parter- korytarz wejściowy- dostęp z drabiny
	parter	5	2,3 kW	kurtyna powietrzna Havaco Sirion 150A		Parter- korytarz wejściowy- dostęp z drabiny
PT KRUS Grodzisk Wlkp. ul. 3 Maja 2 62-065 Grodzisk Wlkp.	pom. teleinformatyczne 019	6	3,6 kW	klimatyzator ścienny CHIGO CS-35V3A-MB152	1	Elewacja, wysokość drugiej kondygnacji, dostęp z drabiny
PT Nowy Tomyśl ul. Długa 18 64-300 Nowy Tomyśl	gabinet lekarski/parter/002	7	5,3 kW	klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA	8	Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	gab.kierownika/parter/003	8		klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	składnica akt/II piętro/008	9	5,3 kW	klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	pom.teletechniczne/I piętro/009	10		klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.

	pokój biurowy/I piętro/004	11	7,9 kW	klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	pokój biurowy/I piętro/005	12		klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	pokój biurowy/II piętro/006	13		klimatyzator MDV multisplit MSAFBU-12HRDN8-QRD0GW / M20D-18HFN8-QA		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
	informacja/parter/001	14	3,2 kW	klimatyzator GREE Lomo Eco GWH-12QB-K6DNA5I/I / GWH12QB-K6DNB8I/O		Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości połowy pierwszego piętra.
PT KRUS Środa Wlkp. ul. Harcerska 16 63-000 Środa Wlkp.	pom. teleinformatyczne	15	2,5 kW	klimatyzator Daikin FTKS25C/RKS25BD2VM	1	Dostęp z drabiny
PT KRUS Szamotuły ul. Staszica 10 64-500 Szamotuły	pom. teleinformatyczne 005	16	5,0 kW	klimatyzator Daikin FTKS50B/RKS50B9	1	1 piętro, dostęp przez okno z pok. Nr 6 na 1 piętrze
PT KRUS Międzychód ul. 17 Stycznia 143 64-400 Międzychód	pom. teleinformatyczne 001	17	3,5 kW	klimatyzator przenośny Blaupunkt Moby Blue 1012	1	Urządzenie w pomieszczeniu, brak utrudnień w dostępie

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH – CZĘŚĆ 2

Placówka Terenowa KRUS	Szczegółowa lokalizacja urządzenia	Pozycja nr	Moc nominalna	Producent, typ i model urządzenia, moc	Ilość w PT [szt.]	Lokalizacja jednostki zewnętrznej/dostęp
PT KRUS Konin ul. Kopernika 10 62-500 Konin	serwerownia 014A	1	4,0 kW	klimatyzator SAMSUNG VirusDoctor	32	drabina
	serwerownia 014A	2	6,6 kW	klimatyzator LG DM24RP		drabina
	pokój biurowy 002B	3	1,72 kW	klimatyzator Fujitsu Inverter ASYA18LCC		drabina
	informacja 001B	4	1,22 kW	klimatyzator Ravanson MSW12-6AERN		drabina
	poczekalnia informacji 001A	5	1,22 kW	klimatyzator Ravanson MSW12-6AERN		drabina
	pokój biurowy 019A	6	5,3 kW/3,5 kW	klimatyzator Kaisai MULTISPLIT KWX-12HRBI (wew.)/ K20C-18HFN32 (zew.)		drabina
	pokój biurowy, pom. 008A	7		klimatyzator Kaisai MULTISPLIT KWX-12HRBI (wew.)		drabina
	pokój biurowy 013B	8	2,65 kW	klimatyzator Elektra JED009-N11		drabina
	składnica akt DS, 004A	9	7,1 kW	szafa klimatyzacyjna AERMEC PXO 0718		drabina
	składnica akt DS, 004A	10	0,6 kW	centrala rekuperacyjna z wymiennikiem obrotowym RIRS		drabina
	pokój biurowy 012B, kondygnacja 01	11	3,5 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina

	pokój biurowy 016B, kondygnacja 01	12	3,5 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 017B, kondygnacja 01	13	3,5 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 018B, kondygnacja 02	14	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
	pokój biurowy 019B, kondygnacja 02	15	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
	pokój biurowy 020B, kondygnacja 02	16	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 021B, kondygnacja 02	17	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 022B, kondygnacja 02	18	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 023B, kondygnacja 02	19	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 002A, kondygnacja 00	20	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 005A, kondygnacja 00	21	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	sala konferencyjna 006A, kondygnacja 00	22	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 007A, kondygnacja 01	23	3,5 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 009A, kondygnacja 01	24	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 010A, kondygnacja 01	25	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 011A, kondygnacja 01	26	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina
	pokój biurowy 012A, kondygnacja 01	27	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
	pokój biurowy 013A, kondygnacja 01	28	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
	pokój biurowy 014A, kondygnacja 01	29	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Drabina
	pokój biurowy 015A, kondygnacja 01	30	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		drabina

	pokój biurowy 016A, kondygnacja 01	31	2,6 KW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
	pokój biurowy 017A, kondygnacja 01	32	3,5 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Z dachu
PT KRUS Koło ul. Niezłomnych 8 62-600 Koło	pom. nr 101/I piętro	33	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)	13	Elewacja północna, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 102/I piętro	34	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 103/I piętro	35	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 104/I piętro	36	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 104/I piętro	37	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja zachodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 104/I piętro	38	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja zachodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 201/II piętro	39	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja północna, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 202/II piętro	40	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 203/II piętro	41	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji

						budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 204/II piętro	42	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 205/II piętro	43	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja zachodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	pom. nr 207/II piętro	44	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu split Sevra Ecomi 12 (SEV-12FV)		Elewacja zachodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
	informacja 001A	45	3,5 kW	Klimatyzator ścienny typu Split AUX Q-Smart AUX-12QC		Elewacja wschodnia, wysokość podłogi pierwszej kondygnacji budynku, wymaga podnośnika koszowego
PT KRUS Turek ul. Milewskiego 10B 62-700 Turek	pom. teleinformatyczne 008	46	2,44 kW	klimatyzator HKRO / Hokkaido HCND 531G	6	Nad garażem , można wyjść przez okno
	korytarz I piętro 001B	47	1,22 kW	klimatyzator Ravanson MSW12-6AREN		Wysoko, pod dachem, dostępność z wysięgnika klimatyzator nie ma osłony wentylatora
	sala obsługi interesantów 015	48	1,22 kW	klimatyzator Ravanson MSW12-6AREN		Dostępność z drabiny> 3m
	pokój biurowy I piętro 001	49	3,5 kW	klimatyzator Kaisai KWX – 12HRDI		Dostępność z drabiny> 3m
	pokój biurowy I piętro 009	50	2,6 kW	klimatyzator Kaisai KWX – 09HRDI		Wysoko, pod oknem 1 p.widać go z okna, , dostępność z wysięgnika ale od tejstrony jest zieleń niskie iglaki
	pokój biurowy I piętro 009	51	2,6 kW	klimatyzator Kaisai KWX – 09HRDI		Z jednostki zewnętrznej podłączone są 2 klimatyzatory wewnętrzne

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH – CZĘŚĆ 3

Placówka Terenowa KRUS	**Szczegółowa lokalizacja urządzenia**	**Pozycja nr**	**Moc nominalna**	**Producent, typ i model urządzenia, moc**	**Ilość w PT [szt.]**	**Lokalizacja jednostki zewnętrznej/dostęp**
PT KRUS Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 41 63-400 Ostrów Wlkp.	serwerownia 108	1	6,0 kW	Klimatyzator typu Split GREE Lomo Luxury Plus	6	Jednostka zewnętrzna na daszku wejścia głównego do budynku. Dostęp z drabiny (ewentualnie z serwerowni przez okno) I p. budynku
	serwerownia 117	2	5,0 kW	klimatyzator typu Split LG P18EN.UL2		Dostęp od strony sąsiedniej działki z drabiny, I piętro budynku
	pom. -1.14/suterena	3	4,0 kW	klimatyzator typu Split Fujitsu ASYG-14LMCE(wew.) / AOYG-14LMCE (zew.)		Dostęp od strony sąsiedniej działki z drabiny, I piętro budynku
	pom. -1.15/suterena	4	4,0 kW	klimatyzator typu Split Fujitsu ASYG-14LMCE (wew.)/ AOYG-14LMCE (zew.)		Dostęp od strony sąsiedniej działki z drabiny, I piętro budynku
	pom. -1.01/suterena	5	4,0 kW	klimatyzator typu Split Fujitsu ASYG-14LMCE (wew.)/ AOYG-14LMCE (zew.)		Jednostka zewnętrzna na daszku wejścia głównego do budynku.

						Dostęp z drabiny (ewentualnie z serwerowni przez okno) I p. budynku
	pom. -1.01/suterena	6	4,0 kW	klimatyzator typu Split Fujitsu ASYG-14LMCE (wew.) / AOYG-14LMCE (zew.)		Jednostka zewnętrzna na daszku wejścia głównego do budynku. Dostęp z drabiny (ewentualnie z serwerowni przez okno) I p. budynku
PT KRUS Jarocin Al. Niepodległości 19a 63-200 Jarocin	pomieszczenie teleinformatyczne	8	1,5 kW	klimatyzator typu Split Daikin FTYN35CMB9	1	W piwnicy budynku
PT KRUS Kalisz ul. Kaszubska 1a 62-800 Kalisz	sala konferencyjna 012	9	brak danych	klimatyzator Fujitsu AUYF 18LA	17	Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	sala obsługi interesantów 001A	10	brak danych	klimatyzator Fujitsu AUYF 18LA		Parter- dostęp z drabiny
	pom. gospodarcze 019/I piętro	11	brak danych	centrala wentylacyjna VS10 RHC-T 820 m^3/h		Dostęp bezpośredni
	pom. gospodarcze 008/parter	12	brak danych	centrala wentylacyjnaVS10 RHC-T 730 m^3/h		Dostęp bezpośredni
	pokój biurowy 014/I piętro	13	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 016/ I piętro	14	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 023/I piętro	15	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 024/I piętro	16	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 026/I piętro	17	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 028/I piętro	18	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 029/I piętro	19	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 030/ I piętro	20	2,6 kW	klimatyzator MDV ZAF-09-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego

	pokój biurowy 013/I piętro	21	3,5 kW	klimatyzator MDV ZAF-12-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 015/I piętro	22	3,5 kW	klimatyzator MDV ZAF-12-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 017/I piętro	23	3,5 kW	klimatyzator MDV ZAF-12-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 025/ I piętro	24	3,5 kW	klimatyzator MDV ZAF-12-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
	pokój biurowy 027/ I piętro	25	5,3 kW	klimatyzator MDV ZAF-18-N8-A1		Piętro- wymaga podnośnika koszowego
PT KRUS Kępno ul. Młyńska 8 63-600 Kępno	pom. teletechniczne 003/parter	26	4,5 kW	klimatyzator GREE GWHN18ECNK3A2A	1	Pomieszczenie techniczne, parter – dostęp z drabiny.
PT KRUS Krotoszyn ul. Fabryczna 25, 63-700 Krotoszyn	dach	27	45 kW	jednostka zewnętrzna VRV GMU 450WM/G-X	16	Dach budynku- jest drabina
	sala obsługi	28	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	sala obsługi	29	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	pok. nr 5	30	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
	pok. nr 6	31	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
	pok. nr 7	32	5,6 kW	kaseta VRV GMU-ND56T/B-T		drabina
	pok. nr 8	33	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
	pok. nr 9	34	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
	archiwum	35	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	archiwum	36	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	sala obsługi	37	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	pok. nr 15	38	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	pok. nr 11	39	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
	pok. nr 12	40	3,6 kW	kaseta VRV GMU-ND36T/B-T		drabina
	pok. nr 10	41	2,8 kW	kaseta VRV GMU-ND28T/B-T		drabina
		42	brak danych	split jedn.zewn. GWH12AAB-46WNA3A/O		Dach budynku
				split jedn.wewn. GWH12AAB-46WNA4A/I		Dach budynku
	pom. biurowe 001A	43	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma	5	Elewacja/ dostęp z ziemi

PT KRUS Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7 63-500 Ostrzeszów	pom. biurowe 002A	44	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Elewacja/ dostęp z ziemi
	pom. biurowe 003A	45	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Elewacja/ wysokość pierwszego piętra/ dostęp z drabiny
	pom. biurowe 004A	46	2,6 kW	klimatyzator typu Split MDV Aroma		Elewacja/ wysokość pierwszego piętra/ dostęp z drabiny
	pom. teleinformatyczne 008A	47	3,5 kW	klimatyzator GREE GWH12QC-K6DNB2F / GWH12AFC-K6DNA2F		Elewacja/ wysokość pierwszego piętra/ dostęp z drabiny
PT KRUS Pleszew ul. Lipowa 21a 63-300 Pleszew	pom. teleinformatyczne 104	48	4,5 kW	klimatyzator typu Split GREE GWHN18ECNK3A2A	3	Jednostka zewnętrzna zamontowana na zewnętrznej elewacji budynku, w górnej części ściany, przy narożniku budynku, powyżej otworu okiennego. Jednostka zamontowana na stalowej konstrukcji wspornej. Przewody instalacyjne prowadzone pionowo wzdłuż elewacji w osłonie instalacyjnej. Wysokość montażu orientacyjna ok 3 n.p.t.
	informacja, parter, pom.008	49	5,0 kW	Klimatyzator typu Multisplit GREE GWH18QD-K6DNB2C/I		Jednostka zewnętrzna klimatyzatora GREE zlokalizowana na bocznej elewacji budynku, w rejonie otworu okiennego. Urządzenie zamontowane na metalowych wspornikach elewacyjnych, na wysokości ok 2,5-3 m n.p.t.
	poczekalnia informacji, parter	50	3,5 kW	Klimatyzator typu Multisplit GREE GWH12QC-K6DNB2C/I		To samo urządzenie do pom. 008 i poczekalnia informacji

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH – CZĘŚĆ 4

Placówka Terenowa KRUS	Szczegółowa lokalizacja urządzenia	Pozycja nr	Moc nominalna	Producent, typ i model urządzenia, moc	Ilość w PT [szt.]	Lokalizacja jednostki zewnętrznej/dostęp
PT KRUS Piła ul. Wincentego Pola 4 64-920 Piła	serwerownia 023	1	5,3 kW	klimatyzator ELEKTRA JED 18	19	Dach/wysokość- kondygnacja I piętro/ dostęp z dachu/ wejście przez okno
	serwerownia 023	2	6,6 kW	klimatyzator LG DM24RP		Elewacja/ wysokość kondygnacja I piętro/ dostep z podnośnika koszowego lub wysokiej drabiny z zewnątrz budynku
	pokój biurowy/I piętro/041	3	7,90kW	klimatyzator KAISAI KWX-09HRBI / K40E-28HFN32		Elewacja/ wysokość kondygnacja I piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez okno
	pokój biurowy/I piętro/040	4	7,90kW	klimatyzator KAISAI KWX-09HRBI / K40E-28HFN32		Elewacja/ wysokość kondygnacja I piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez okno
	pokój biurowy/I piętro/041A	5	7,90kW	klimatyzator KAISAI KWX-09HRBI / K40E-28HFN32		Elewacja/ wysokość kondygnacja I piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez okno
	pokój biurowy/I piętro/021	6	7,90kW	klimatyzator KAISAI KWX-09HRBI / K40E-28HFN32		Elewacja/ wysokość kondygnacja I piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez okno
	Pom. nr 2A	7	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza

	Pom. nr 24	8	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 26	9	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 27	10	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 38	11	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 37	12	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 35	13	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 34	14	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 33	15	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 32	16	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 31	17	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 30	18	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
	Pom. nr 29	19	3,5 kW	Klimatyzator MDV Aroma model ZAF-12N8-B1-W		dach/ wysokość kondygnacja II piętro/ dostęp z dachu/ drabina/ wejście przez drzwi korytarza
PT KRUS Czarnków	pom. teleinformatyczne 009	20	2,65 kW	klimatyzator ELEKTRA JED 09	1	Dostęp z drabiny na elewacji budynku

ul. Kościuszki 87 64-700 Czarnków						
PT KRUS Wągrowiec ul. Przemysłowa 3 62-100 Wągrowiec	dach budynku	21	Brak danych	agregat FRASCOLI SA 07-5AYM	9	Drabina lub wysięgnik
	parter (pod dachem)	22	Brak danych	centrala wentylacyjna VTS typ VS-10-R-HC-T		Pomieszczenie gospodarcze, drabina
	korytarz 001	23	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	składnica akt 006	24	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	pom. teleinformatyczne 005	25	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	pokój biurowy 011	26	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	pokój biurowy 015	27	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	pokój biurowy 013	28	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
	składnica akt 016	29	Brak danych	klimatyzator Daikin ELKS 25 / RKS 25		drabina
PT KRUS Złotów Al. Piasta 55A 77-400 Złotów	pom. teleinformatyczne	30	3,5 kW	klimatyzator Korel KOFOR-12HFN1	1	Na wysokości I piętra, dostęp z drabiny i ew. częściowo z okna

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH – CZĘŚĆ 5

Placówka Terenowa KRUS	**Szczegółowa lokalizacja urządzenia**	**Pozycja nr**	**Moc nominalna**	**Producent, typ i model urządzenia, moc**	**Ilość w PT [szt.]**	**Lokalizacja jednostki zewnętrznej/dostęp**
PT KRUS Rawicz ul. Wały Powstańców Wlkp. 7 63-900 Rawicz	serwerownia 202	1	5,3 kW	klimatyzator Aircool 18HRN1	2	Poddasze użytkowe- łatwy dostęp
	serwerownia 202	2	6,6 kW	klimatyzator LG DM24RP		Poddasze użytkowe- łatwy dostęp
PT KRUS Kościan ul. Piaskowa 12 64-000 Kościan	składnica akt, pom.006	3	5 kW	klimatyzator Kaisai MULTISPLIT KWX-12HRBI / K20C-18HFN32	2	Na dachu parterowego budynku, przymocowany do ściany szczytowej gabinetu lekarskiego (ściana ogniowa). Dostęp po drabinie.
	sala obsługi interesanta	4	5 kW	klimatyzator Kaisai MULTISPLIT KWX-12HRBI		Na dachu parterowego budynku, przymocowany do ściany szczytowej

						gabinetu lekarskiego (ściana ogniowa). Dostęp po drabinie.
PT KRUS Leszno ul. Przemysłowa 12A 64-100 Leszno	pom. teleinformatyczne	5	3,5 kW	klimatyzator Korel KOFOR-12HFN1	1	II piętro- dostęp tylko z podnośnika koszowego
PT KRUS Wolsztyn ul. Kościuszki 8 64-200 Wolsztyn	pom. teleinformatyczne	6	3-4 kW	klimatyzator Fujitsu ASY 12U	5	Dostęp bardzo utrudniony (dach budynku) budynek posiada dwa piętra, dostęp z drabiny
	sala obsługi interesantów	7	3-4 kW	klimatyzator Fujitsu ASY 12U		Dostęp bardzo utrudniony (dach budynku) budynek posiada dwa piętra, dostęp z drabiny
	Pokój 1/piętro	8	Brak danych	LG S09EQ-NSJ		Dostęp bardzo utrudniony (dach budynku) budynek posiada dwa piętra, dostęp z drabiny
	Pokój 2/piętro	9	Brak danych	LG S09EQ-NSJ		Dostęp bardzo utrudniony (dach budynku) budynek posiada dwa piętra, dostęp z drabiny
	Pokój 3/piętro	10	Brak danych	LG S09EQ-NSJ		Dostęp bardzo utrudniony (dach budynku) budynek posiada dwa piętra, dostęp z drabiny