KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W LUBLINIE, KOMÓRKA ORGANIZACYJNA

ul. Droga Męczenników Majdanka 12
20-325 Lublin

T: +48 81 759 34 10

lublin@krus.gov.pl
www.gov.pl/krus

Lublin, 2026-11-06

0800-OP.263.53.2026

Adresat:
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu na:

sprzedaż, dostawa oraz montaż systemów klimatyzacji Multi Split w wyznaczonych pomieszczeniach budynku Placówki Terenowej w Biłgoraju, wraz z uprzednim demontażem wyeksploatowanych urządzeń.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie przekazuje pytania i odpowiedzi do ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie 1:
1. Ile jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych, które należy zdemontować?

Odpowiedź 1:
Demontażowi podlega 13 kompletów urządzeń klimatyzacyjnych (1 komplet = 1 jednostka wewnętrzna oraz 1 jednostka zewnętrzna). Łącznie demontaż obejmuje 13 jednostek wewnętrznych oraz 13 jednostek zewnętrznych.

Pytanie 2:
2. Nad którym piętrem jest dach, na którym są zamontowane jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?

Odpowiedź 2:
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia: „budynek wielopiętrowy – trzy kondygnacje naziemne". Dach, na którym posadowione są przeznaczone do demontażu jednostki zewnętrzne, znajduje się nad drugim piętrem (III kondygnacja nadziemna) budynku Zamawiającego.

Pytanie 3:
3. Czy dostęp do jednostek zewnętrznych, które należy zdemontować jest bezpośredni czy potrzebna jest zwyżka?

Odpowiedź 3:
Dostęp do jednostek zewnętrznych na dachu jest bezpośredni i odbywa się poprzez wewnętrzny właz dachowy budynku. Zamawiający nie przewiduje konieczności stosowania podnośnika koszowego (zwyżki) do uzyskania dostępu do poziomu dachu, przy czym dobór technologii i urządzeń niezbędnych do bezpiecznego opuszczenia zdemontowanych urządzeń na poziom gruntu leży po stronie i na koszt Wykonawcy.

Prowadzący sprawę: Katarzyna Wojtyła, Samodzielny inspektor, katarzyna.wojtyla@krus.gov.pl

Pytanie 4:
4. Gdzie znajduje się rozdzielnia elektryczna oraz w jakiej znajduje się odległości od jednostek zewnętrznych?

Odpowiedź 4:
Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca
i przewiduje dokonanie wizji lokalnej przed przygotowaniem i złożeniem oferty. Dokładna lokalizacja rozdzielni elektrycznych, przebieg tras kablowych oraz odległości od planowanych miejsc montażu nowych jednostek zewnętrznych muszą zostać zweryfikowane przez Wykonawcę we własnym zakresie podczas zalecanej wizji lokalnej w budynku Placówki Terenowej w Biłgoraju.

Pytanie 5:
5. Proszę podać osobno długość instalacji chłodniczej, skroplin i elektrycznej dla każdego klimatyzatora lub proszę o udostępnienie rzutów w skali.

Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje szczegółowymi rzutami instalacyjnymi w skali ani gotowymi obmiarami długości tras instalacji chłodniczych, elektrycznych oraz odprowadzenia skroplin dla poszczególnych nowych urządzeń klimatyzacyjnych. Zgodnie ze specyfikacją postępowania, uwarunkowania techniczne, specyfikę budynku oraz dokładną długość niezbędnych tras instalacyjnych dla każdego z systemów Multi Split Wykonawca zobowiązany jest ustalić i zwymiarować we własnym zakresie. Wszelkie uwarunkowania techniczne niezbędne do prawidłowej wyceny prac Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować w oparciu o zalecaną przez Zamawiającego wizję lokalną.

Jednocześnie oświadczamy, iż powyższe pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia o zamówieniu stanowią jego integralną część. Z uwagi na zakres, charakter oraz termin udzielenia odpowiedzi, nie mają one wpływu na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też Zamawiający informuje, **że termin składania ofert, godzina oraz miejsce ich złożenia pozostają bez zmian**.

Mateusz Winiarski

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/